

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 25 A

DESCRIZIONE

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

PROGETTO

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 05/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,5- 6,9	3,5- 6,9	3,5- 6,9	3,5- 6,9	3,5- 6,9	5,0- 8,9	4,5- 8,9	4,5- 8,9	4,5- 8,9	4,5- 8,9

GABBIA DI ARMATURA

[illegible]

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

[illegible]

NOTE

***Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m**

Appaltatore (Firma)

SARROCH VILLA D'ORRIS
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)