

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
 TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS

Scheda rev.03
 n° 33 A

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>20/05/2025</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>210</u>	N° <u>213</u>	N° <u>212</u>	N° <u>211</u>	N° <u>214</u>	N° <u>215</u>	N° <u>218</u>	N° <u>217</u>	N° <u>216</u>	N° <u>219</u>
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>	X= <u>0</u>
		Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>	Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>4,5- 6,9</u>	<u>4,5- 6,9</u>	<u>4,4- 6,9</u>	<u>4,4- 6,9</u>	<u>4,5- 6,9</u>	<u>4,2- 6,9</u>	<u>4,0- 6,9</u>	<u>3,8- 6,9</u>	<u>3,8- 6,9</u>	<u>4,2- 6,9</u>
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>95</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A00</u> <u>1091</u>	<u>085A00</u> <u>1091</u>	<u>085A00</u> <u>1091</u>	<u>085A00</u> <u>1091</u>	<u>085A00</u> <u>1091</u>	<u>085A00</u> <u>1093</u>	<u>085A00</u> <u>1093</u>	<u>085A00</u> <u>1093</u>	<u>085A00</u> <u>1093</u>	<u>085A00</u> <u>1094</u>
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>1093</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>1094</u>	<u>N.A.</u>
Volume CLS gettato	mc	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>
Quota fine getto	metri slm	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>

NOTE *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)



IMPRESA MANCA S.p.A.
 SARNOCH VILLA D'ORRI
 P. IVA 00145570925

Biagio Origa

[Signature]

