

# **SCHEMA SCQ PALO E MICRO PALO**

Cantiere Codice TL3  
TYRRHENIAN LINK HVDC –  
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 34

|                                                     |                        |                                                                                                    |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>DESCRIZIONE PROGETTO</b>                         |                        | Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna                                             |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
| Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST" |                        | Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A. |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
| DATA <u>21/05/2026</u>                              |                        | CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27522_02 e DCHR20103C28013_03                                         |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
| <b>PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO</b>                    |                        | N° 293                                                                                             | N° 290         | N° 292         | N° 294         | N° 291         | N° 288         | N° 285         | N° 287       | N° 289       | N° 286       |
| Lunghezza Palo (Progetto)                           | m                      | 10,9                                                                                               | 10,9           | 10,9           | 10,9           | 10,9           | 10,9           | 10,9           | 10,9         | 10,9         | 10,9         |
| Diametro Palo                                       | mm                     | X 600 □ 300                                                                                        | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300    | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  | X 600 □ 300  |
| Controllo verticalità a bolla                       | ± 1 %                  | X= 0<br>Y= 0                                                                                       | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0   | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 | X= 0<br>Y= 0 |
| Coordinate planimetriche                            | Posiz. picchetto ± 5 % | OK                                                                                                 | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK           | OK           | OK           |
| Prof. roccia e Prof. scavo                          | m                      | 6,5-10,9                                                                                           | 6,5-10,9       | 6,5-10,9       | 6,5-10,9       | 8,0-10,9       | 9,0-10,9       | 9,5-10,9       | 9,7-10,9     | 9,7-10,9     | 4,5-10,9     |
| <b>GABBIA DI ARMATURA</b>                           |                        |                                                                                                    |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
| Conservazione e Pulizia                             | Controllo visivo       | OK                                                                                                 | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm            | Controllo visivo       | N.A.                                                                                               | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| Quota finale gabbia                                 | metri s.l.m            | 51,70                                                                                              | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| Spessore copriferro                                 | ~ ≥ 4 cm               | OK                                                                                                 | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | OK             | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| <b>PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO</b>                |                        |                                                                                                    |                |                |                |                |                |                |              |              |              |
| SLUMP                                               | Cm                     | 24                                                                                                 | 24             | 24             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| Identif.ne prelievo CLS                             | Sigla Verbale DL       | 96                                                                                                 | 96             | 96             | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| 1° Betoniera                                        | DDT n.                 | 085400<br>1107                                                                                     | 085400<br>1107 | 085400<br>1107 | 085400<br>1108 | 085400<br>1108 | 085400<br>1108 | 085400<br>1108 | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| 2° Betoniera                                        |                        | N.A.                                                                                               | 085400<br>1108 | N.A.           | N.A.           | N.A.           | 085400<br>1108 | N.A.           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| Volume CLS gettato                                  | mc                     | 3,71                                                                                               | 3,71           | 3,71           | 3,71           | 3,71           | 3,71           | 3,71           | N.A.         | N.A.         | N.A.         |
| Quota fine getto                                    | metri s.l.m            | 51,70                                                                                              | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | 51,70          | N.A.         | N.A.         | N.A.         |

NOTE \*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

