

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 308

DESCRIZIONE	PROGETTO
-------------	----------

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 14/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO	N° 8	N° 35	N° 58	N° 61	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m		6,9	6,9	6,9	6,9						
Diametro Palo	mm		X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %		X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %		OK	OK	OK	OK						
Prof. roccia e Prof. scavo	m		5,0 - 6,9	4,5 - 6,9	3,2 - 6,9	3,7 - 6,9	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo		OK	OK	N.A.	N.A.						
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Quota finale gabbia	metri s.l.m		51,70	51,70	N.A.	N.A.						
Spessore copriferro	~ ≥4 cm		OK	OK	N.A.	N.A.						
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm		N.A.	23	N.A.	N.A.						
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL		N.A.	90	N.A.	N.A.						
1° Betoniera	DDT n.		085450 0692		N.A.	N.A.						
2° Betoniera			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Volume CLS gettato	mc		2,33	2,33	N.A.	N.A.						
Quota fine getto	metri slm		51,70	51,70	N.A.	N.A.						

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)

IMPRESA SARROCHI VILLA GIOIA

Biagio Cipri

One last