



IMPRESA MANCA
COSTRUZIONI GENERALI SpA



OPERE
GEOTECNICHE
dal 1989

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 31

DESCRIZIONE **PROGETTO**
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna
Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**


DATA 15/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 58	N° 59	N° 60	N° 61	N° 62	N° 83	N° 84	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9			
Diametro Palo	mm	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,2 - 6,9	3,2 - 6,9	3,8 - 6,9	3,7 - 6,9	3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	3,0 - 6,9	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	92	N.A.	92	92	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0707	085A00 1038	085A50 0707	085A50 0707	085A00 1038	085A00 1038	085A00 1038			
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 1038	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43			
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

