

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 31

DESCRIZIONE

Stazione di conversione

PROGETTO

HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore

Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore

Opere Geotecniche: Biagio Origa

CLIENTE FINALE

TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA

15/05/2026

CODICE PLANIMETRICO

TRIA-DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 58	N° 59	N° 60	N° 61	N° 62	N° 83	N° 84	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9			
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300	□ 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,2 - 6,9	3,2 - 6,9	3,8 - 6,9	3,7 - 6,9	3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	3,0 - 6,9	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	24	N.A.	24	24	N.A.	N.A.	N.A.			
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	92	N.A.	92	92	N.A.	N.A.	N.A.			
1° Betoniera	DDT n.	085A50 0707	085A00 1038	085A50 0707	085A50 0707	085A00 1038	085A00 1038	085A00 1038			
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 1038	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Volume CLS gettato	mc	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43			
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

