

Checklist de Recebimento de Concreto

ESCOLA DE OBRA · PADRÃO DIAMANTE · GD ENGENHARIA E PERÍCIA



OBRA	DATA / PEÇA CONCRETADA	NF Nº / CENTRAL
FCK PEDIDO (MPa) / CLASSE	SLUMP PEDIDO (MM) ± TOL.	RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Como preencher: ☐ Conforme · ☐ Não Conforme · ☐ Não Aplicável. Um checklist por caminhão (a planilha consolida a obra).

1. Nota fiscal (antes de qualquer descarga)				
#	Item	Critério de aceitação (objetivo)	Norma/ref.	C/NC/NA
1	fck e classe	Iguais ao pedido/projeto (classe NBR 8953)	NBR 8953 · 12655	☐ ☐ ☐
2	Slump especificado	Igual ao pedido	NBR 7212	☐ ☐ ☐
3	Brita / tipo de uso (bombeável?)	Conforme pedido (dimensão do agregado, uso)	Pedido	☐ ☐ ☐
4	Horário da adição de água	Informado na nota e ANOTADO	NBR 7212	☐ ☐ ☐

2. Tempo (o relógio da química)				
#	Item	Critério	Norma/ref.	C/NC/NA
5	Tempo decorrido na chegada	Compatível com completar a descarga dentro do limite	NBR 7212 [VALIDAR F2]	☐ ☐ ☐
6	Projeção do fim da descarga	Fim estimado ≤ tempo-limite (considerando bomba/equipe)	NBR 7212	☐ ☐ ☐

3. Ensaio de abatimento (slump test)				
#	Item	Critério	Norma/ref.	C/NC/NA
7	Amostra representativa	Colhida do meio da descarga, recipiente umedecido	NBR 16889	☐ ☐ ☐
8	Execução do ensaio	Placa nivelada; 3 camadas; 25 golpes/camada; saque vertical; leitura imediata	NBR 16889	☐ ☐ ☐
9	Resultado vs. tolerância	Dentro da faixa do pedido (NBR 7212) — registrar valor + foto	NBR 7212 [VALIDAR F4]	☐ ☐ ☐
10	Aspecto do concreto	Homogêneo, coeso; sem segregação/pelotas/início de pega	NBR 12655	☐ ☐ ☐

4. Veredito, água e corpos de prova				
#	Item	Critério	Norma/ref.	C/NC/NA
11	NENHUMA água adicionada na obra	Ajuste só por aditivo dosado pela central + novo ensaio	NBR 7212 [VALIDAR F5]	☐ ☐ ☐
12	CPs moldados e identificados	Qtde conforme plano de amostragem; moldagem em camadas normalizadas; id única	NBR 5738 · 12655 [VALIDAR F7]	☐ ☐ ☐
13	Cura inicial dos CPs protegida	Local plano, sombreado, sem vibração; transferência p/ cura úmida no prazo	NBR 5738	☐ ☐ ☐
14	Registro completo do caminhão	NF arquivada + horários + slump + fotos + veredito assinado	Dossiê da obra	☐ ☐ ☐

⚠ NC nos itens 1–4 (nota), 5–6 (tempo) ou 9–11: NÃO descarregar sem resolver — aplicar o fluxograma aceitar/corrigir/recusar.

REVISADO E ASSINADO POR
GUSTAVO DOMINGOS — ENG. CIVIL,
CREA-PR 140.964-D

Responsável pelo recebimento — assinatura /
CREA

Hora início / fim da descarga