

Checklist de Inspeção de Fissuras e Trincas

ESCOLA DE OBRA · PADRÃO DIAMANTE · GD ENGENHARIA E PERÍCIA

GD

OBRA / ENDEREÇO

CLIENTE / RESPONSÁVEL PELA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO

ELEMENTO / AMBIENTE

CONDIÇÃO DO TEMPO

Nº DO CASO / OS

Como preencher: marque ☐ Conforme (C), ☐ Não Conforme (NC) ou ☐ Não Aplicável (NA). Semáforo de prioridade: ● baixa ● média ● alta. Critério = o que caracteriza "conforme".

1. Segurança e preparação da inspeção

#	Item a verificar	Critério de aceitação (objetivo)	Norma / ref.	C / NC / NA
1	EPI e condições de acesso seguro ao ponto de inspeção	EPI compatível; acesso estável; trabalho em altura protegido	NR-18 · NR-35	☐ ☐ ☐
2	Instrumentos disponíveis	Fissurômetro/régua de fissuras, paquímetro, trena, lanterna, câmera com escala	Boa prática	☐ ☐ ☐
3	Identificação e histórico do caso	Obra, ambiente e histórico (quando surgiu, após o quê) registrados	NBR 16747	☐ ☐ ☐

2. Contexto (do geral ao particular)

#	Item a verificar	Critério de aceitação (objetivo)	Norma / ref.	C / NC / NA
4	Panorama da edificação/fachada	Foto geral de frente, com boa luz, antes do detalhe	NBR 16747	☐ ☐ ☐
5	Sinais de recalque no conjunto	Esquadrias no esquadro; piso nivelado; sem diagonais concordantes	NBR 6122	☐ ☐ ☐
6	Sinais de umidade / infiltração	Ausência de eflorescência, mancha ou reboco esfarelado junto à fissura	NBR 9575	☐ ☐ ☐

3. Caracterização de cada fissura (repetir por fissura numerada)

#	Item a verificar	Critério de aceitação (objetivo)	Norma / ref.	C / NC / NA
7	Orientação registrada	Vertical / horizontal / diagonal (~45°) anotada	Convenção do curso	☐ ☐ ☐
8	Localização no elemento	Meio do vão, apoio, canto de abertura, base/topo da parede — anotado	NBR 6118	☐ ☐ ☐
9	Abertura medida no ponto mais largo	Valor em mm registrado com fissurômetro (não estimado a olho)	NBR 6118 (w _k)	☐ ☐ ☐
10	Hipótese de origem	Flexão / cisalhamento / recalque / retração / expansão de alvenaria — anotada como hipótese	NBR 6118 · 6122	☐ ☐ ☐
11	Registro fotográfico com escala	Foto nítida com referência de escala e nº do caso visível	NBR 13752	☐ ☐ ☐

4. Atividade e gravidade

#	Item a verificar	Critério de aceitação (objetivo)	Norma / ref.	C / NC / NA
12	Monitoramento instalado	Selo de gesso/comparador em 2+ fissuras representativas, datado	Boa prática	☐ ☐ ☐
13	Sinais de risco imediato	Sem esmagamento, som, deslocamento relativo ou flecha excessiva	NBR 6118	☐ ☐ ☐
14	Enquadramento do encaminhamento	Definido: monitorar / tratar / escorar-interditar e acionar calculista	Fluxograma do Kit	☐ ☐ ☐

⚠ Marcou ● em qualquer item de risco imediato (13)? Priorize o caminho de emergência do **Fluxograma de Decisão** e comunique o responsável técnico por escrito.

REVISADO E ASSINADO POR
GUSTAVO DOMINGOS — ENG. CIVIL,
CREA-PR 140.964-D

Responsável pela inspeção — assinatura / CREA

Data