

일련번호	△△△△△△원3
수령자	탐방원장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△원에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 3. 27.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△원	2026	현지조치	-	-

제 목 : 통신시설 보안 강화 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△원은 행정체계 및 네트워크 시스템을 구축하기 위하여 통신실을 운영하고 있으며, 통신실은 네트워크 서버 운영을 하고 있으므로 외부인의 접근을 제한하여야 함에도, 별도 시건장치가 되어있지 않은 실정으로, 시건하여 관리 할 필요가 있음.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△원】
 - 통신시설 시건장치 필요