

주 의 사 항

1. 제 목 : 화재예방 관리 부적정

2. 관련기관 : CC◎◎◇◇원

3. 내 용 : 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 제1항 소방시설 등의 자체점검의 구분·대상·점검자의 자격·점검 방법 및 점검횟수를 정한 별표의 기준에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 규정하고 있습니다.

또한 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 제1항 제6호에 따르면 소화기의 설치장소는 쉽게 찾을 수 있도록 바닥으로부터 1.5m 이내에 설치하거나 보기 쉬운 곳에 비치(소화기 위치표지 게시)하고 위치 표지를 안내하도록 규정하고 있습니다.

따라서 CC◎◎◇◇원에서는 분말소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상 유무를 점검표에 기록하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 점검하는 등 화재 예방관리를 철저히 하여야합니다.

그런데 CC◎◎◇◇원의 분말소화기 점검관리 실태를 확인한 결과, [불임]과 같이 비품이 보관되어 있는 창고에 비치된 소화기가 2019.01.21.을 마지막으로 소화기 점검표에 기록되지 않았고, 기저귀 등 후원물품 박스가 소화기 설치 위치 앞에 쌓여 있어 소화기를 쉽게 찾을 수 없었으며, 난방기기의 연료(인화성물질)를 함께 보관하고 있었습니다.

4. 관계기관 의견

CC◎◎◇◇원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 화재사고 예방을 위해인 화물질 관리 및 소화장비 점검 등의 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ CC◎◎◇◇원장은

- 화재사고 예방을 위하여 인화물질 관리 및 소화장비의 점검을 철저히 하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

[붙임] 비품창고 현황 (생략)