

## 시 정 사 항

1. 제 목 : 인공신장실 개설 및 치과 이전 전기공사 정산 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 인공신장실 개설 및 치과 이전 전기공사 계약을 체결하였습니다.

기획재정부 계약예규「정부입찰·계약집행기준」제93조 및 94조에 따르면, 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 입찰공고 등에 명시하고 대가지급 시에는 납입확인서 등을 확인하여 정산하도록 정하고 있습니다.

또한 같은 예규「공사계약일반조건」제40조의2에 따르면, 국민연금보험료 등을 사후 정산하기로 한 계약에 대해서는「정부입찰·계약집행기준」에 따라 대가지급 시 정산하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 공사계약에 따른 대가지급 시 국민연금보험료 등 사회보험료에 대해서는 납입확인서 등 납입을 확인할 수 있는 증빙자료를 계약상대자로부터 제출받아 확인 후 실제 납부한 금액을 지급하여야 합니다.

그런데 □□병원에서 인공신장실 개설 및 치과 이전 전기공사 계약 대가지급 현황을 살펴본 결과, 대가지급 시 국민연금보험료 등 해당 사업자의 보험료 납입확인서의 납입금액 중 사업자 부담금만 사용금액으로 인정(보험료 부담 : 사업자 50%, 개인 50%)하여 정산하여야 함에도 사회보험료 납입에 대한 증빙자료를 정확하게 확인하지 않고 계약상대자가 청구한 금액으로 정산함에 따라 국민건강보험료 등 사회보험료 \$\$\$천 원을 과다 지급하였습니다.

#### 4. 관계기관 의견

- □□병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

- □□병원장은

- 인공신장실 개설 및 치과 이전공사(전기)에 대한 대금 정산업무 미흡으로 과다 지급한 \$\$\$원을 회수 조치하시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.  
(주의)