

권 고

1. 제 목 : 전기 사용량에 따른 전기요금제 선택에 관한 사항

2. 관계기관 : □□·○○·△△·◇◇ □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□병원에서는 병원 내 폐수처리시설과 기타 일반시설의 전기를 구분하여 산업용전기와 일반용전기로 나누어 용도별, 부하율별로 요금제를 선택하여 전기요금을 납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

한국전력공사에서는 산업용, 일반용 등 용도별전기를 사업장에서 사용하는 부하율¹⁾의 크기에 따라 기본요금 및 전력량요금을 달리하도록 [표 1]과 같이 부하율별 선택요금제를 운영하고 있습니다.

[표 1] 선택요금별 적용대상

구 분	선택요금 적용대상
선택(Ⅰ)요금	기본요금이 낮고, 전력량요금이 높으므로 전기사용시간(설비 가동률)이 월 200시간 이하인 사업장 유리
선택(Ⅱ)요금	전기사용시간(설비가동률)이 월 200시간 초과, 500시간 이하인 사업장에 유리
선택(Ⅲ)요금	기본요금이 높고 전력량요금이 낮으므로 전기사용시간(설비 가동률)이 월 500시간 초과인 사업장에 유리

1) 부하율 : 일정기간에 있어서 최대전력에 대한 평균전력의 비율
※ 시간대별 전력 사용량이 일정할수록 부하율이 높음

따라서 각 □□병원에서는 산업용, 일반용 전기의 평균 전기사용시간을 확인하여 월평균 전기사용시간에 따라 적정 선택요금을 신청하여 전기요금을 절감할 수 있도록 해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 각 □□병원의 선택요금별 연간 전기요금을 비교해본 결과 일반용 전기는 6개 □□병원 모두 월 200시간 초과, 500시간 이하로 선택(Ⅱ) 요금제를 적용하여 최적 선택요금을 이용하고 있으나, 산업용 전기의 경우 모두 월평균 전기사용시간이 200시간 미만으로 선택(Ⅰ) 요금제가 가장 적합함에도 □□, ○○, △△, ◇◇ □□병원에서는 상대적으로 비싼 요금제를 이용하고 있어 요금제를 선택(Ⅰ) 요금제로 변경할 경우 4개 □□병원 합계 연간 ###만 원 상당의 전기요금을 절감할 수 있습니다.

4. 관계기관 의견

□□·○○·△△·◇◇□□병원은 감사의견을 수용하면서 산업용 전기의 사용량을 재검토하여 최적의 요금제로 변경하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·○○·△△·◇◇ □□병원장은

- 산업용 전기의 사용량을 감안하여 최적의 선택요금제로 변경하여 전기요금을 절감할 수 있도록 하시기 바랍니다.(권고)