

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 고압가스 안전관리 규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ◎◎·◇◇·●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원에서는 고압가스 저장시설 및 냉동제조시설 등 고압가스 관련시설을 운영하고 있으며, 시설의 유지관리를 위해 「고압가스 안전관리법」에 따라 안전관리자를 선임하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「고압가스 안전관리법」제11조(안전관리규정)제1항에 따르면 사업자는 고압가스 저장시설의 안전관리규정을 정하고 이를 등록관청에 제출해야 하며, 같은 법 제11조제5항에서는 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 해당 규정을 지키고 그 실시기록을 작성·보존하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 따라 보훈병원은 고압가스 시설점검을 위한 안전점검표 및 수리·보수 일지 작성 등의 내용을 포함한 자체 「고압가스 안전관리규정」을 제정·운영하고 있으며, 해당 규정 제14조(점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항 기록·보존)를 통해 고압가스 시설의 점검 및 수리, 시험결과에 관한 사항을 수리·보수 및 철거일지에 구체적으로 기록하고 5년간 보존하도록 정하였습니다.

따라서 보훈병원 고압가스 안전관리자는 「고압가스 안전관리규정」 제정 시 병원 가스시설에 부합하도록 기준을 검토하고, 제정된 규정에 따라 점검을 수행하여야 하며, 수리 및 시험 결과는 수리·보수 일지에 기록·보존하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○·◇◇보훈병원의 「고압가스 안전관리규정」 및 안전점검 실시내역을 확인한 결과, 매몰식 저장탱크 시설점검 등 병원 시설에 해당하지 않는 점검 항목이 안전관리규정에 포함되어 있으며, [붙임 1]과 같이 실제 일일점검에 사용하는 안전점검표가 「고압가스 안전관리규정」과 상이하게 운영되고 있음을 확인하였습니다.

또한 ○○○·◇◇·●●보훈병원에서 작성한 수리·보수 일지에는 고압가스 안전밸브 교체·검사, 부동침하 검사 등을 포함한 시설 수리·검사 건에 대한 내역이 누락되어 있어, 규정 서식에 따라 수리·보수일지가 체계적으로 기록·관리될 필요성이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : 보훈병원은 감사결과를 수용하면서 관련 법규 및 내부 규정에 따라 고압가스 안전관리 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○·●●보훈병원장은

- 자체 「고압가스 안전관리규정」에서 정한 안전점검표가 병원 고압가스 시설에 적합한 항목으로 구성될 수 있도록 수정하여 주시기 바라며, 규정 서식에 따라 일일점검을 수행할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

○ ○○○·◇◇·●●보훈병원장은

- 고압가스 시설의 부품 수리·검사 건을 포함하여, 누락되는 내역 없이 체계적으로 수리·보수일지를 작성할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

[붙임 1] 「고압가스 안전관리규정」 및 실제 안전점검표 비교

[illegible]

현 지 조 치

1. 제 목 : 공사현장 안전점검에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●보훈병원에서는 [표 1]과 같이 장례식장 및 진료지원시설 건립 공사를 진행하고 있습니다.

[표 1] 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 개요

사업기간	사업비	규모
19.12.27. ~ 20.12.25.	184억원	·장례식장 : 지하 1층 ~ 지상 4층(3,257㎡) ·진료지원동 : 지하 1층 ~ 지상 3층(3,033㎡)

나. 관계법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리)에 따르면 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전점검 및 안전관리 조직 등 건설공사의 안전관리계획을 수립하고 계획에 따라 안전점검을 하여야 한다고 하였습니다.

그리고 ●●보훈병원 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 시공사인 주식회사 예진건설에서 제출한 안전관리 계획서 제1장 안전관리 계획에 따르면 현장 내 화재취약 시설물을 점검하고 전선정리 등을 하여 화재를 예방하고, 제2장 대상 시설물별 세부 안전관리계획에 따르면 계단실 등 추락발생 우려가 있는 장소에는 안전난간을 반드시 설치하는 등 공사현장 내 안전사고를 예방하기 위해 노력하기로 하였습니다.