

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△국립공원사무소

(행정상 시정)

제 목 승강기 안전관리자 미선임 및 안전교육 이수 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『승강기 안전관리법』 제29조(승강기 안전관리자)에 의거 관리주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하여야 하고, 승강기 안전관리자를 선임 또는 변경하였을 때에는 3개월 이내에 행정안전부장관에게 그 사실을 통보하여야 하며, 승강기 안전관리자로 하여금 선임 후 3개월 이내에 행정안전부령으로 정하는 기관이 실시하는 승강기 관리에 관한 교육을 받게 하여야 함.
- 「▽▽군 안전총괄과-7493호(2021.6.4.)」에 따르면 △△△국립공원사무소 탐방안내소(신축중)에 설치된 승강기의 안전관리자를 조속히 선임하고 관련 교육을 받도록 촉구함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 탐방안내소(신축중) 승강기 설치현황

승강기 고유번호	형식	종류	운행구간(운행층수)	제조업체
7068432	○○○ WWF	장애인용	1~3(3)	▽▽▽▽

- △△△국립공원은 탐방안내소 신축공사 현장에 장애인 등의 이용편의 제공을 위하여 승강기 1대를 설치·운용하고 있으며, 관련 법령에 따라 승강기 안전관리자로 임명하고 관련교육을 받도록 하여야 함에도 감사일 현재(2021.6.9.)까지 이행하지 아니한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 탐방안내소 신축공사 현장에 설치된 장애인용 승강기의 안전관리자 선임 조치