

감사결과처분요구서

일련번호	24	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의2, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 대피소내 보일러 등 설비 위탁점검 이행 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『국립공원 다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼』에 따르면 “다중이용시설”을 운영하기 위하여 사용하는 발전설비, 소방설비, 급배수설비, 전기설비(무정전 전원장치 포함), 난방설비(보일러 등)(이하“설비”라 한다)를 대상으로 점검을 실시하고,
 - 위탁 점검의 경우 설비(각종 내부 안전장치 포함)의 제기능 유지 및 안전성 확보를 위해 해당 설비 전문기관(업체)에게 반기 1회 이상 의뢰하여 점검하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△는 대피소내 보일러 등 설비의 제기능 유지 및 안전성 확보를 위하여 해당 설비 전문기관(업체)에게 반기 1회 이상 의뢰하여 점검하여야 함에도, 2021년도 상반기의 경우 관련 예산이 부족하고 전문업체의 섭외가 어렵다는 사유로 전문기관(업체)의 위탁점검을 이행하지 않은 것으로 확인됨

※ 『국립공원 다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼』 개정(2020.10.26.) 이후 2020년도 하반기의 경우 사무소에서 운영 중인 대피소(5개소)에 대하여 전기, 보일러, 소방분야에 대한 외

부 전문기관 점검을 이행하고 점검결과에 대하여 내부결재를 득함(△△△△△사무소
-10182호, 2020.12.14.)

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 대피소에 대하여 전문업체 위탁점검 미이행

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ □급	○○○	담당과장	△△△△△△△△△△△△	주의	
2	△△△ □급	○○○	업무담당	△△△△△△△△△△△△	주의	

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 대피소에 대하여 전문업체 위탁점검 이행 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련