

일련번호	◇◇산5
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 ◇◇산◇◇◇◇사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 05. 14.

◇◇◇◇공단 감사반장 홍성광 (인)

소속	시행년도	처분종류	금액	인원
◇◇산	2021	현지조치	-	-

제 목 : ◇◇산사무소 청사 시설물 보수 및 개선

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ◇◇산◇◇◇◇사무소는 2019년 준공된 청사를 운영하고 있으나, 시설 일

부의 파손 및 개선사항에 따른 정비가 필요함.

- 현황사진



대회의실 입구 천정 등기구 고정 불량




주차장 우수드레인 파손



장애인 주차장 생활불편 신고앱 QR코드 미연동(원경)



장애인 주차장 생활불편 신고앱 QR코드 미연동(근경)



식당 외부 환기구 조류침입 등 방지망 설치 필요(원경)



식당 외부 환기구 조류침입 등 방지망 설치 필요(근경)

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【◇◇산◇◇◇◇사무소】

- 시설 보수 및 개선 필요