

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-132	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○부(●●●팀)		
제 목	☆☆☆☆ 유지보수공사 투입인력 자격확인 미흡		

지적내용

○○부(●●●팀)은 열배관시설의 유지관리 업무를 담당하고 있으며 공항지역의 안정적인 열공급을 위하여 『☆☆☆☆ 유지보수공사』를 체결하여 관로 순회점검, 상시·긴급보수, 개선공사를 시행하고 있다.

열병합발전소의 ☆☆☆☆은 관리범위가 광범위하고 열누출 사고 시 불특정 다수의 인적, 물적 피해가 발생할 우려가 많은 시설로서 상시 안전점검 체계의 구축과 예방적 차원에서의 관리가 중요한 시설이다.

따라서, ●●●팀은 『☆☆☆☆ 유지보수공사』를 추진하면서 입찰공고상의 참가자격¹⁾에도 참가업체에 대한 일정자격과 실적을 요구하고 있고 계약특수조건 제11조²⁾ 및 제12조³⁾에 따라 현장대리인 및 점검인력에 대하여도 적격자격을 요구하고 있으나 구체적인 자격 및 경력사항에 대한 별도 기준을 정하지는 않고 있었다.

실제 『☆☆☆☆ 유지보수공사』 계약자의 착공서류를 확인한 결과 현장대리인의 재직증명서 및 건축기사 2급 자격증만 제출하고 관련 업무경력을 제출

1) (입찰참가자격) ① 기계설비공사업 면허 보유업체, ② 최근 10년내 준공된 단일공사(지중매설 ☆☆☆☆ 공사 또는 유지보수공사) 준공금액이 예정가격의 3분의 1이상인 업체

2) 제11조(건설기술자 배치) ①항 1호. 계약상대자는 공사 착수와 동시에 건설산업기본법에 의하여 건설공사 현장에 당해 공종에 상응하는 건설기술자를 1인 이상 배치하여야 한다.

3) 제12조(점검 및 진단 인력투입) ① 계약상대자는 열배관시설의 정상적인 점검(진단) 업무 수행을 위하여 적정한 인력을 투입해야 한다. ③ 부적합 판단시 -(중략)- 지체 없이 적격자격을 갖춘 인원으로 대체해야 한다.

하지 않았으나 ●●●팀은 건축기사가 ☆☆☆☆ 공사에 적합한 자격인지와 관련 경력사항에 대한 추가확인 없이 착공계를 승인하였다.

또한, 현장점검원은 ①주요 과업이 2인 1조로 ☆☆☆☆ 관로 및 맨홀에 대한 육안 및 장비 점검인 점, ②공사계약 특수조건에 적격자격을 갖춘 인원을 투입해야 하는 점, ③설계내역 상에 노임단가를 특별인부⁴⁾로 산출한 점을 볼 때 전문자격 또는 최소한의 관련 경력을 갖춘 인원을 투입함이 타당하며 ●●●팀은 이에 대하여 확인절차 없이 투입을 승인하였다.

유사기관의 사례를 보면 ☆☆☆☆ 점검 업무의 중요성을 감안하여 선임진단원 및 점검원에 대하여 관련 자격 및 필요경력을 별도로 정하고 투입 전 적합여부를 철저히 확인하여 관리하고 있었다.

【표1】 유사기관 ☆☆☆☆ 점검원 선정기준

구 분	선정기준	
	▲▲▲▲▲공사(2017년 발주자료)	▼▼▼▼▼공사(2021년 발주자료)
선임점검원	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>고급기술자</u> (토목 및 기계분야) 이상 ○ 열배관 공사 및 유지보수공사 업무 <u>8년 이상 경력</u>	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>고급기술자</u> 또는 국가기술자격법에서 정한 <u>기능장 이상</u> (직무분야 : 기계, 토목, 전기.전자) ○ 열배관 공사 및 유지보수공사 업무 <u>3년 이상 경력</u> ○ 열배관 점검업무 <u>3년 이상 경력</u>
점검조장 (특별인부)	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>중급기술자</u> (토목 및 기계분야) 이상 ○ 열배관 점검업무 <u>5년 이상 경력</u>	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>중급기술자</u> 또는 국가기술자격법에서 정한 <u>기사 이상</u> (직무분야 : 기계, 토목, 전기.전자) ○ 열배관 공사 및 유지보수공사 업무 <u>1년 이상 경력</u> ○ 열배관 점검업무 <u>1년 이상 경력</u>
점검조원 (보통인부)	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>초급기술자</u> (토목 및 기계분야) 이상 ○ 열배관 점검업무 <u>3년 이상 경력</u>	○ 건설기술진흥법에서 정한 <u>초급기술자</u> 또는 국가기술자격법에서 정한 <u>기능사 이상</u> (직무분야 : 기계, 토목, 전기.전자) ○ 열배관 점검업무 <u>6개월 이상 경력</u> ○ 열배관 점검수행에 이상이 없는 자

4) 보통인부는 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람
특별인부는 보통인부보다 다소 높은 기능정도를 요하며, 특수한 작업조건하에서 작업하는 사람을 말함
(출처 : 대한건설협회 발간 건설업 임금실태조사)

관계부서 및 해당부서 의견

●●●팀은 현장대리인이 '14년부터 ☆☆☆☆ 유지보수공사업무를 수행하여 관련법령에서 요구하는 경력을 갖춘 자로 적법하게 선임하였고 현장점검원은 계약업체의 계약직으로 진단업무 경력이 3년 이상으로 자격요건이 충분하다고 답변하였다.

그러나, 위 의견은 감사기간 종료 이후 인천공항에너지(주)에서 추가로 확인한 사항이며 과업내용서 및 계약특수조건에 따라 착공 전에 현장대리인 및 점검원에 대한 자격과 경력사항이 적합한지 여부를 확인하였어야 했다. 그리고 감사기간 내에 확인한 착공계에는 현장대리인에 대한 경력사항이 누락되었으나 보완 없이 투입을 승인하였고, 현장점검원의 경력은 별도로 확인하지 않았다고 ●●●팀장 및 담당자 면담시 구두 진술하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장(●●●팀장)은 ☆☆☆☆ 공사 투입인원에 대한 적격자격과 필요경력을 검토하여 수립하시고 착공 전 적격인력 투입여부를 철저히 확인하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략