

전 북 대 학 교 병 원

개선

일련번호 6

제 목 승강기 유지관리 용역업체 관리감독 미흡

소관부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

조치부서 전북대학교병원 ○○국 ○○과

내 용

우리 병원은 「승강기법」 제31조 제1항 등¹⁾에 따라 원내 승강기 61대에 대해 실시하는 자체 점검을 외부의 위탁업체와 “승강기의 유지관리 용역” 계약을 체결하여 승강기 자체점검을 대행하게 하고 ○○과에서 이를 관리 감독하게 하고 있다.

또한 동법 제31조 및 제1항 및 제4항에 따르면, 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회 이상 실시하고 그 결과를 동법 제73조에 따른 승강기정보망에 입력하도록 되어 있다.

그리고 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(행안부 고시 제 2019-30호, 이하 “승강기관리규정”이라 함.) 제12조 및 제13조에 따르면 유지관리업체는 자체 점검 등을 포함한 안전관리 활동에 관한 사항을 매월 관리주체에게 보고해야 하고, 관리주체는 유지관리업체가 유지관리업무를 철저히 수행하도록 관리·감독해야하며, 「승강기관리규정」[별표3] ‘자체점검기준’에 따라 자체점검 시 ‘비상운전 및 작동시험을 위한 장치의 기능

1) 승강기법 제31조 제4항, 같은 법 시행령 제28조 및 제29조

및 작동 상태’ 등 84개 항목²⁾은 매월 점검한 후 그 결과를 양호, 주의관찰, 긴급 수리로 구분하여 승강기정보망에 입력하도록 되어 있다.

더불어 공공기관인 한국승강기안전공단은 「승강기법」 제32조에 따라 정기적으로 각 기관의 승강기에 대한 검사를 실시하고 있으며, 그 결과를 합격, 조건부합격, 불합격으로 구분하여 통보하고 있다.

이에 따라 감사 대상기간의 승강기 유지관리 계약이 체결된 업체의 용역 이행에 대한 업무 일지를 확인한 결과, 매일 점검을 실시하고 점검일지에 점검자가 이상 유무를 기재하고 있었으며, 자체점검 계획 및 그 점검결과를 ○○과에 제출하고 있었다.

그러나, [표3] ‘용역업체와 한국승강기안전공단의 점검결과’와 같이 용역업체 점검결과 ‘양호’로 판정한 사례가 한국승강기안전공단의 정기점검에서는 불합격, 조건부합격으로 판정되는 사례가 다수 확인되었다.

[표3] 용역업체와 한국승강기안전공단의 점검결과

용역업체 점검 결과		한국승강기안전공단 정기점검 결과		비고
점검일	검사결과	점검일	검사결과	
2018.02.28	양호	2018.03.13.	조건부합격	◁◁◁장 에스컬레이터(DN)
2018.07.06	양호	2018.07.28.	불합격	◁◁◁장 2호기
2018.08.16	양호	2018.09.14.	조건부합격	◁터 3호기
2019.02.15	양호	2019.03.08.	조건부합격	◁◁◁센터 1호기
2019.10.18	양호	2019.10.31.	조건부합격	◁◁◁장에스컬레이터(UP)
2019.10.10	양호			
2019.10.07	양호			
2020.02.24	양호	2020.03.19.	조건부합격	◁◁◁장 에스컬레이터(DN)
2020.03.13	양호			
2021.01.20	양호	2021.01.22.	조건부합격	◁ 관 덤웨이터 1호기
2020.12.31	양호			
2020.12.31	양호			
2021.01.14	양호	2021.02.10.	조건부합격	◁◁◁원 5호기
2021.01.28	양호			

2) 엘리베이터의 경우 1회/1월:84개, 1회/3월:83개, 1회/6월: 16개이며, 에스컬레이터의 경우 1회/1월: 42개, 1회/3월: 18개, 1회/6월: 8개임

이에 ○○과에서는 용역업체에서 승강기를 점검 시 기존 한국승강기안전공단의 점검 결과를 분석하여 이용객의 안전이 반영될 수 있도록 좀 더 정교하고 선제적인 점검의 관리감독이 요구되었다.

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○장)께서는

상기와 같이 용역업체에서 ‘양호’로 판정하였으나 한국승강기안전공단에
서 ‘조건부합격’ 및 ‘불합격’ 처분의 사례를 참고하여 그 원인을 파악
한 후, 향후 유지관리 용역업체가 승강기 자체점검 시 소홀함이 없이 정교
한 점검이 될 수 있도록 관리감독을 철저히 해주시기 바랍니다. (개선)