

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(4)	【 개발사업 설계안전성 검토 불철저 】 □ 「건설기술 진흥법」 제62조 및 같은 법 시행령 제75조의2에 따르면 건설부점은 실시설계를 완료하기 전에 설계안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰하여 설계 단계의 안전성 여부에 대해 점검하여야 함 ○ 그런데 ㉠㉠㉠㉠복합청사의 경우 「건설 기술 진흥법」 제62조 및 같은 법 시행령 제75조의2에 따르면 실시설계완료일인 '20. 2. 24. 이전에 설계안전성 검토를 국토안전관리원에 의뢰하여야 하는데도 - 남부개발처*에서는 설계단계에서 설계 안전성 검토를 의뢰하지 않고, 같은 해 4. 10. 건축공사 착공 후 1년 1개월이 지난 '21. 3. 19.에야 설계안전성 검토를 의뢰한 사실이 있어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치 * '20. 7. 1. 중부개발처 신설에 따라 업무 이관되기 전까지 남부개발처에서 관리함	주의 (○○○)	