

기강감사 결과보고서

－ 2025년도 2차 －

2025. 6.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

대통령선거를 앞두고 공직자에 대한 복무기강 해이와 각종 비위사건 발생이 우려됨에 따라 건설임대, 지자체, 군관사 지역에 대해 「감사직무규정」 제15조에 의거 공직기강 감찰활동을 수시 실시하여 공직자의 정치적 중립위반 행위를 차단하고 직원 각자가 본연의 업무에 충실할 수 있도록 경각심을 제고하고자 함.

2. 감사대상 및 범위

□ 감사대상 : ㉠㉡㉢㉣1 등 16개 관리소

□ 감사범위

○ 행동강령 이행실태 점검

- 제23조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) 및 제25조(부당한 정치 활동 금지), 제24조(인사 청탁 등의 금지) 준수 여부, 제31조(이권개입 등의 금지) 및 제37조(사적 노무 요구 금지) 준수여부, 제38조(금품 등의 수수 금지), 제62조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 준수여부

○ 복무기강

- 출퇴근 시간 준수, 근무시간 음주 및 근무지 무단이탈 여부 등

○ 사무실 보안 및 개인정보 관리

- 개인정보 보관 및 관리상태, 개인 PC 보안관리 상태 등

○ 안전관련 시설물 관리

- (승강기) 비상호출 대응 실태 등
- (소방) 화재 수신기 관리 상태 등
- 비상발전기 가동(월 2회) 상태 및 발전기 유류 재고 일치 여부

3. 감사기간 및 인원

☐ 감사범위 : 2025. 5. 12. ~ 6. 5.

☐ 감사인원 : 감사차장 등 8명

4. 감사결과

☐ 총평

㉠㉠㉠㉠1관리소 등 16개 관리소에 대한 기강감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하였으나 ㉠㉠㉠㉠1, ㉡㉡㉡㉡1, ㉢㉢㉢㉢1, ㉣㉣㉣㉣2관리소는 개인정보관리 등 보안 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

그리고 ㉤㉤㉤㉤1, ㉥㉥㉥㉥3관리소는 영상정보처리기기(CCTV) 운영관리 업무를 미흡하게 관리하였고 ㉦㉦㉦㉦관리소는 비상발전기 유류 관리 업무가 미흡하였으며 ㉧㉧㉧㉧3, ㉨㉨㉨㉨2관리소는 개인정보관리 등 보안업무가 미흡하여 시정 조치하였다.

☐ 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	[통보, 시정] 사항
----------	---------------------------	--------------

제 목 : 개인정보관리 등 보안 업무

대상부서 : (a)(a)(a)(a)1, (b)(b)(b)(b)1, (c)(c)(c)(c)1, (d)(d)(d)(d)1, (f)(f)(f)(f)3,
(g)(g)(g)(g)2, (h)(h)(h)(h)2, (i)(i)(i)(i)

내 용 :

□ 관계규정 및 판단기준

「정보보안업무규정」 제61조(단말기 보안)의 기준에 따르면 개별 사용자는 단말기 사용 시 CMOS · 로그인 비밀번호의 정기적인 변경 및 일정시간 이상 업무 중단 시 비밀번호 등을 적용한 화면 보호조치 등을 하여야 한다.

또한 「보안업무취급규정」 제51조(일일 보안점검)의 기준에 따르면 모든 공문서는 전산자료, 컴퓨터 보조기억매체, 캐비닛 또는 파일박스 등 보안이 보장된 곳에 보관하여야 하고, 퇴근 시 개인용 컴퓨터는 전원을 차단하여 본인 이외 다른 사람이 무단으로 조작하여 전산자료를 열람 · 출력 · 훼손하지 못하도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 업무보고서, 회의자료 등 보안이 요구되는 각종 유인물은 시전 된 캐비닛이나 책상 서랍에 보관하여야 한다.

그리고, 「개인정보보호지침」 제7조(개인정보취급자)의 기준에 따르면 부서별 개인정보취급자는 수행업무 별로 ‘개인정보보호 보안서약서’에 동의하여야 하고 정구한 보안서약서는 부서 내에 비치하여야 하며, 제17조(접근 권한의 관리)의 기준에 의하면 접근 권한 변경 시 ‘개인정보처리시스템 접근권한 신청서’를 정구 하고 ‘접근권한 관리대장’에 기록 하여 최소 3년 이상 보관하여야 한다.

아울러, 개인정보관리와 관련한 각종 양식은 교육정보실-1097(2024.04.29.)호 「개인정보처리시스템 접근권한 관리 정책 개정 통보」의 개정된 양식에 따라 작성하고, 접근권한 관리 담당자는 각 부서 부서장의 차하급자이며 접근권한 관리 책임자는 각 부서의 부서장으로 지정한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

①①①①1, ②②②②1관리소는 휴가자 및 당직 퇴근자의 책상 서랍을 시건 하지 않고 개인정보 서류(입주자 개인정보)를 방치하였다.

③③③③1, ④④④④3, ⑤⑤⑤⑤2관리소는 휴가자 및 당직 퇴근자의 책상 위에 개인정보 서류(입주자 개인정보)를 방치하였다.

⑥⑥⑥⑥1관리소는 업무용PC에 보안을 위한 CMOS 설정을 하지 않았다.

⑦⑦⑦⑦3, ⑧⑧⑧⑧2, ⑨⑨⑨⑨관리소는 개인정보 취급자에 대한 개인정보처리 시스템 접근권한 신청서 및 관리대장을 일부 작성하지 않았다.

☐ 조치할 사항

①①①①1, ②②②②1, ③③③③1, ④④④④3, ⑤⑤⑤⑤2관리소는 부재 시 개인정보 등이 포함된 보안 서류를 시건 된 캐비닛이나 책상서랍에 보관하시기 바랍니다. 【통보】

⑥⑥⑥⑥1관리소는 비인가자가 무단으로 PC를 조작하여 열람, 출력, 변조 및 훼손하지 못하도록 PC 보안을 위해 CMOS 설정하시기 바랍니다. 【시정】

㉑㉑㉑㉑3, ㉒㉒㉒㉒2, ㉓㉓㉓㉓관리소는 작성이 누락된 개인정보처리 시스템 접근권한 신청서 및 관리대장을 작성하기 바라며, 향후 접근권한 부여·변경·말소 등 변경 내역 발생시 개인정보처리시스템 접근권한 관리 정책에 따라 업무 처리 하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	10, 11	[시 정] 사항
----------	--------	------------

제 목 : 영상정보처리기기(CCTV) 운영관리 업무

대상부서 : ©©©©1, ©©©©3

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

주거안전실-1680(2023.08.28.)호「열람신청시 업무 매뉴얼」 및 「영상정보처리 기기 운영 및 관리지침」 안내와「공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드 라인」에 따르면 공공기관의 장은 영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손 되지 않도록 개인영상정보파일 에 대한 비밀번호 설정 등의 안정성 확보에 필요한 조치를 취하여야 하며, 영상정보를 제공하는 경우 ‘개인영상정보 열람·존재확인 신청서’ 및 ‘개인영상정보 관리대장’ 을 기록하고 2년간 보관하여야 한다.

☐ 감사결과 확인된 문제점

©©©©1, ©©©©3관리소는 관리중인 영상정보 보관 장치(DVR) 일부에 대하여 접속 시 비밀번호를 설정하지 않았다.

☐ 조치할 사항

©©©©1, ©©©©3관리소는 영상정보 보관 장치(DVR)에 대하여 DVR 접속 비밀번호를 설정하여 관리하시기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 비상발전기 관리 업무

대상단지 : ①①①①

내 용 :

☐ 관계규정 및 판단기준

주거안전실-1104(2019.08.28.)호 「비상발전기(연료) 관리실태 조사 실시」에 따르면, 2019년 11월 이후 매 분기말 기준으로 하여 유류재고량을 실측하여 장부상 재고량 차이가 발생하면 재입고 또는 반출 처리하여 하며, 매년도 결산지침의 재고자산의 정리를 통하여 코넥스 저장품 유류 재고자산 현황과 저장품 관리대장을 일치 시켜야 한다.

또한, 주거안전실-334(2020.3.4.)호 「비상발전기(연료)관리실태 현황분석 및 업무 재강조 알림」에 의하면 매월 2회, 5분 가동시간 준수와 매월 마지막 주 실제 사용량 확인 후 소모대체 등 비상발전기 관리 업무 재강조를 안내하였다.

*유류 소모가 적거나 눈금자 부착이 어려운 단지는 매분기 실시

☐ 감사결과 확인된 문제점

①①①①관리소는 비상발전기 유류 실측량과 장부상 재고량 간 차이를 재입고 처리하지 않았으며, 발전기 가동현황도 안전점검일지에 기록하지 않았다.

☐ 조치할 사항

①①①①관리소는 비상발전기 유류 실측량과 장부상 재고량 간 차이를 재입고 처리하고, 발전기 시험운전 결과를 일일 안전점검일지에 기록하시기 바랍니다. 【시정】