

한전KDN(주) 상임감사 통보

제 목 안전보건관리 규정 준수 미흡

소 관 부 서 ■■■■■■

조 치 부 서 ■■■■■■(□□□□)

구 분 안전관리(안전 조직관리)

내 용

1. 업무 개요

■■■■■■ □□□□(이하, ‘□□□□’ 라 한다)는 배전자동화설비 구축 및 유지보수, 배전공가 기술관리, 원격검침(AMI 등) 구축 및 유지보수, 정보통신설비 유지보수 등 업무를 담당하고 있으며, 관할구역 내에서 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 관리감독자는 적절한 안전장구를 구비하고 담당업무와 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인하고, 근로자는 적절한 안전장구를 착용하여 담당업무를 안전하게 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「안전보건관리규정」 4.1(안전경영책임계획 수립 및 시행) 2)에 따르면 사업소 안전관리자는 본사 안전경영책임계획에 따라, 자체 실정에 적합한 안전업무 세부 계획을 수립하여 안전보건관리책임자의 승인을 득한 후 기록·보존하여야 하고 같은 규정 2.1(조직) 2)에 따르면 안전관리자는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리

감독자에게 지도·조언을 하도록 되어 있고, 2.2(직무) 3)에 따르면 안전관리자의 직무에 따라 안전관리자는 안전교육을 포함한 안전관리 업무계획의 수립 및 실시에 관한 보좌·조언·지도 및 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의 등을 하도록 규정되어 있다.

또한 같은 규정 2.(안전보건관리 조직과 직무) 2.1(조직) 3)에 따르면 관리감독자는 안전보건관리책임자를 보좌하여 소속직원의 안전에 관한 업무를 지휘·감독하는 부서의 장이나 그 직위를 담당하는 자를 말하며 사업소에서는 지사장, 부장, 팀장을 관리감독자로 규정하고 있고, 같은 규정 2.2(직무) 4)에 따르면 관리감독자의 직무에 따르면 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무를 확인하도록 하고 규정되어 있다.

또한 같은 규정 4.10 (안전보건 보호구) 2)에 따르면 관리감독자는 보호구를 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 교환해 주어야 하고 같은 규정 4.13(안전보건점검 및 순찰)에 따르면 사업소 관리감독자는 주 1회 이상 주요 작업현장 및 취약개소에 대하여 안전점검을 실시하고 부서장에게 점검결과를 보고하여야 하고 점검결과 및 개선 계획은 점검 후 2주 이내 주무기관의 장에게 보고하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「안전장구 사용 및 관리 지침서」(안전장구 지급 시기)에 따르면 개인 보호구의 지급기준은 [붙임]에 따라 안전화(절연화 포함), 안전대, 안전모의 경우 훼손 정도에 따라 지급 기준이 변경될 수 있도록 예외를 두고 있으나 지침서상 기준은 1년에 1회 지급하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■■■■■는 ‘XXXX년도 ■■■■■ 안전경영책임계획(■■■■■-XXX, XXXX. X. XX.)’을 자체 수립·공표하고, 세부 추진계획으로 안전보건관리 체계 강화,

작업장 중심의 안전관리 활동 강화, 직원 건강을 위한 보건활동 강화, 안전의식 향상을 위한 교육·홍보 내실화로 4가지로 수립하였고, 그 중 작업현장 안전활동을 위해 ‘작업현장 Safety Patrol 활동 강화’와 ‘4·4·4 안전점검의 날¹⁾ 운영’을 수립하여 안전보건관리책임자 및 관리감독자, 안전관리자가 주 1회 현장 안전점검을 수행하고 사업소 안전관리자는 매일 현장 안전점검과 4·4·4 안전점검 시행 결과 보고를 안전보건관리책임자(■■■■■■장)에게 전자결재 문서로 보고하였다.

그러나 xxxx년 x월부터 xxxx년 x월까지 □□□□의 현장 안전점검 실시 현황(총xx회)을 확인한 결과 [표 1]과 같이 x건의 현장 안전점검 관리·감독이 미흡하게 운영된 사실을 확인하였다.

[표 1] □□□□ 현장 안전점검 미흡 현황

점검일	점검분야	점검내용	부적정 사항
xxxx. x. x.	전력통신분야 현장점검	●●변전소 통신장애 처리	현장 점검 미실시 후 서류 작성
xxxx. x. xx.	전력통신분야 현장점검	●●변전소 외곽감시카메라 교체작성	시행일 오기입(x/xx) 후 점검서류 작성
xxxx. xx. xx.	AMI분야 현장점검	AMI 통신모뎀 유지보수	현장 점검 미실시 후 서류 작성
xxxx. xx. xx.	배전자동화분야 현장점검	배전자동화용 단말장치 예방점검	현장 점검 미실시 후 서류 작성

※ □□□□ 현장 안전점검 결과 자료 재구성

또한 ‘4·4·4 안전점검의 날’을 운영하면서 매일 4일은 차량을 점검하는 것으로 정하였으나 xxxx년 x월부터 xxxx년 x월까지 4·4·4 안전점검 시행결과를 확인한 결과 [표 2]와 같이 고소작업차 안전점검을 미흡하게 실시한 것과 「고소작업차 유지관리 지침서」에 따른 고소작업차 월간점검표 양식을 활용하지 않고 자체 양식으로 고소작업차량을 임의 점검한 사실을 확인하였다.

1) 4·4·4 안전점검: 전사 실시하는 매일 안전점검의 날 행사로 취약현장 중심 유해·위험요소 사전 제거를 위한 행사이며, 매일 4일은 시설 및 차량 안전점검, 14일은 추락·감전 안전점검, 24일은 정기 안전교육 등 리마인드 점검으로 xxxx년부터 현재까지 사업소 현장에서 시행 중임

[표 2] ○○○○ 고소작업차량 점검 미흡 현황

점검일	점검분야	점검결과	미흡내용 내용
xxxx. xx. x.	고소작업차 점검	양호	고소작업차(xx버 xxx) 점검 당일 차량 수리이력 존재
xxxx. x. x.	고소작업차 점검	양호	차량 정비(공장 입고)중인 고소작업차(xx무 xxx)로 점검 불가능

※ ○○○○ 4·4·4 안전점검 시행결과 자료 재구성

그리고 「안전장구 사용 및 관리 지침서」에 따르면 안전화(절연화)는 개인별 1년 1착 지급되도록 정하고 있으나 ○○○○는 전력통신분야를 담당하는 직원들에게 안전화(절연화)를 [표 3]과 같이 구매하고 지급하였으나 지급받은 직원 중 x명은 개인보호구 지급기준에 맞지 않게 1년 x회로 추가 지급받은 사실을 확인하였다.

[표 3] ○○○○ 전력통신분야 안전화 구매 현황

점검일	구매 품목	구매수량	지급인원
xxxx. x. xx.	안전화(절연화) 4인치	x	■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■, ■■■■
xxxx. x. x.	안전화(절연화) 6인치	x	■■■■, ■■■■
xxxx. xx. xx.	안전화(절연화) 6인치	x	■■■■, ■■■■, ■■■■

관계부서 의견

○○○○는 현장 안전점검과 고소작업차 정기점검 시행에 미흡한 것에 대한 잘못을 인정하였고 향후 동일한 일이 발생하지 않도록 깊이 반성하고 현장 안전 점검에 만전을 기하고 안전장구 지급 기준 또한 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 고소작업차 안전 점검에서 xxx년 xx월 x일 4·4·4 점검을 양호로 평가하고 점검 후 정밀 재점검을 위하여 전문 정비공장(광림 김해정비소)에 점검을 재의뢰한 것과 xxx년 x월 x일 4·4·4 점검에서는 고소작업차량이 현장에 없는 상황에서 정비 공장에서 의견이 이상 없다는 판정을 이유로 4·4·4 점검을 시행하였다고 주장하고 있다.

그러나 고소작업차량을 점검하는 이유가 예기치 못할 사고를 사전에 방지하고자 이상유무를 정확히 점검하고 기록하는 것이 일반적인 것이지만 이번 경우와 같이 정비소 입고가 예정되어 있던 차량을 점검하면서 양호 판정을 한 것과 정비 공장에 입고되어 있어 현장에 없는 차량을 점검한 것은 정상적인 방법으로 점검을 수행한 것이 아니라 편법으로 임의 점검을 수행한 것이므로 주장하는 바를 받아들이기 어렵다.

그리고 xxxx년 x월 ICT실 네트워크설비 예방점검을 위해 절연화(4인치)를 구매하자는 의견이 있어 구매하게 되었고 x월 이후 단순공사 물량 증가 및 노후 감시 보안설비 교체를 진행하는 과정에서 고소작업차 및 전기작업이 동반되어 절연화(6인치)를 추가 구매하여 지급하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■장은 안전한 작업환경을 조성하기 위해 지속적으로 안전관리에 만전을 기하고 소속 직원들이 향후 재발 방지를 위하여 「안전보건관리규정」과 「안전장구 사용 및 관리 지침서」를 준수할 수 있도록 관련 기준에 대해 철저히 교육하기 바랍니다.(통보)

개인 보호구 지급기준

분 류	보호구 명	지급기준			작업용도
안면보호구	보안경	필요시			분진 발생작업
	보안면	필요시			화기, 섬락 분진 발생 작업
마스크	방진용	필요시			분진 발생작업
	방독면	필요시			독극물 취급시
	일회용	필요시			질병재난 및 황사
보호 의복	방염용	1년			화기, 섬락 발생 작업
	방염 작업복	하계	상의	3착/1년	화기, 섬락 발생 작업
			조끼	1착/1년	
			하의	2착/1년	
		동계	상/하	1착/1년	
			점퍼	1착/2년	
청력보호구	귀마개	필요시			소음 발생작업
장갑류	절연용 장갑	필요시			화기, 섬락 발생 작업
	방염장갑	수시			화기, 섬락 발생 작업
기 타	안전화 (절연화 포함)	1년			일반작업, 승주작업
	안전대	1년			고소작업
	안전모	1년			모든 작업

※ 보호구 훼손 정도에 따라 지급 기준이 변경될 수 있음