

1. 현지조치사항 명세

가. ∞ ∞ ∞ 지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
∞ ∞ ∞ 지사 -01	하천수 사용허가에 관한 사항	사용허가 기간 만료 1달전 연장허가 신청 필요하나 미신청	사용허가 기간 만료 전 기간연장 허가 신청 철저	회보불요
∞ ∞ ∞ 지사 -02	물질안전보건 자료 게시 미흡	물질안전보건자료 식별번호 확인 불가	물질안전보건자 료 최신화	회보불요
∞ ∞ ∞ 지사 -03	용역 산업안전보건관리 비 반영 미흡	외부 작업을 포함하는 '배수지 청소 용역' 산업안전보건관리비 산정시 기초금액(1백만 원) 누락으로 과소산정	용역 산업안전보건관리 비 반영 철저	회보불요
∞ ∞ ∞ 지사 -04	수도용 예비자재 관리 미흡	예비자재는 자재별 인식표 부착 및 관리대장을 비치하여 기록·관리하여야 하나, 인식표 및 관리대장 부재	예비자재 인식표 부착 및 관리대장 비치	회보불요
∞ ∞ ∞ 지사 -05	%%%(취) 활성탄 주입설비 사다리 잠금장치	사다리 잠금장치 설치	사다리 잠금장치 설치	회보불요
∞ ∞ ∞ 지사 -06	펌프 가동 우선순위 조정	최근 효율측정 결과에 따른 ∞ ∞(가) 펌프 가동 우선순위 변경	∞ ∞(가) 펌프 가동 우선순위 변경	회보불요

나. √√√지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
√√√ 지사 -01	채용 면접위원 보안에 관한 사항	단기계약근로자 채용시 관련 문서 보안 미조치	채용 관련 문서 보안 철저	회보불요
√√√ 지사 -02	안전반출 및 파기훈련 미실시	비밀 등의 안전반출 및 파기훈련을 연 1회이상 실시하여야 하나, 2024년 미실시	누락없이 매년 관련 훈련 철저	회보불요
√√√ 지사 -03	사택점검 철저	'23년, '25년 사택점검 미실시	매년 사택점검 실시 및 입주가격 확인 철저	회보불요
√√√ 지사 -04	불용자산 처분 철저	업무용자산 불용처리 후 처분 미실시	처리방법 검토 후 처분 필요	회보불요
√√√ 지사 -05	음수대 관리카드 미비치	급수설비 유지관리 업무처리지침에 따라 음수대별로 관리카드를 비치하고, 청소와 소독을 한 경우에 그 내용을 기록하고 3년간 보관하여야 하나 미이행	관련 규정에 따른 음수대별 관리카드 비치 및 기록·보관 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
√√√ 지사 -06	수질시험기구 점검 미이행 및 결과 기록 누락	수도수질관리 업무기준에 따라 수질시험기구를 연 1회 이상 정기적으로 점검하고 그 결과를 기록·보존하여야 하나, 일부 시험기구에 대한 결과 기록 누락* 및 '25년 시험기구 검교정 미시행 * √√(정) 10개/43개 작성, ∧∧(정) 8개/27개 작성	관련 규정에 따른 수질시험기구 정비점검 대장 누락분 작성 및 검교정 시행 철저	회보불요
√√√ 지사 -07	수처리제 MSDS 미비치 및 최신화 미이행	산업안전보건법에 따라 수처리제 취급 장소에 MSDS를 비치하여야 하나, 탈수기동에 임시 보관중인 분말활성탄에 대한 MSDS 미비치. 또한 동법 개정에 따라 전체적으로 제출번호가 포함된 MSDS로 최신화 필요	관련 법령에 따른 MSDS 최신화 및 비치	회보불요
√√√ 지사 -08	산업안전보건 관리비 기초금액 미반영	‘설계적산지침(적산공통) 개정 시행(제4432, ‘24.4.24.)’에 따라 계약금액 20백만원 미만인 용역에 대하여 산안비 400천원을 기초금액에 반영하도록 되어있으나, 「2024년 √√정수장 분말활성탄 투입 용역」 설계 시 미반영하여 발주	향후 용역 발주 시에 관련 규정에 따른 적정 산업안전보건관리 비 산정 필요	회보불요

다. →→→지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
→→→ 지사 -01	국유재산 관리 철저	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따른 관리실태 점검 필요	수도용지의 분기별 실태조사 실시 및 보고	회보불요
→→→ 지사 -02	단기계약근로 자 계약서 교부 철저	「기간제근로자 관리규정」에 따라 채용시 계약서 교부 필요	근로계약서 교부 및 교부확인서 징구 철저	회보불요
→→→ 지사 -03	사택점검 철저	‘23~’25년 사택점검 미실시	매년 사택점검 실시 및 입주가격 확인 철저	회보불요
→→→ 지사 -04	점검정비 청구내역에 따른 정산 미흡	작업의뢰 비용으로 안전보호구 구매 (‘25.3.6, 3차년도 준공검사내역서)	점검정비 정산 철저	회보불요
→→→ 지사 -05	수배전반 화재감지센서 교체 방안 마련	수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준에 따른 수배전반 화재감지센서 교체 방안 마련	수배전반 화재감지센서 교체 방안 마련	회보불요
→→→ 지사 -06	보호지역 설정 및 관리 철저	보안업무규정 등에 따라 인사이동 시 보호지역 설정 및 상시출입자 지정을 재정비해야 하나 ‘24.7월 이후 미시행, 출입자 명부 기록 없음	보호지역 설정 및 상시출입자 지정 재정비, 출입자 명부 관리	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
→→→ 지사 -07	주요정보통신 기반시설 관리 철저	주요정보통신기반시설 내 제어시스템의 물리적인 접근통제(네트워크·USB 포트 봉인 등) 미비	미사용 인터페이스에 대한 물리적인 봉인 혹은 논리적인 차단 필요	회보불요
→→→ 지사 -08	영상정보 관리 철저	개인영상정보(CCTV) 제3자 제공 시 관리대장 작성 미흡	「영상정보처리 기기 운영관리 절차서」에 따른 영상개인정보 관리 철저	회보불요
→→→ 지사 -09	상수관망 기술진단 및 정수장 기술진단에 관한 사항	기술진단 완료 후 ○○○○환경청 제출 조치예정 사항에 대해 조치기한이 지난 사항들에 대하여 조치 필요	기술진단 조치예정사항에 대한 적기 조치 시행	회보불요
→→→ 지사 -10	경고표지 미흡	산업안전보건법 제115조 에 따라 화학물질 용기 에 공급자 전화번호 등이 포함된 경고표지를 부착 하여야 하나, 차아염소산 나트륨 등 일부 용기에서 미흡	경고표지 최신화	회보불요
→→→ 지사 -11	수질실험실 MSDS 최신화 미이행	산업안전보건법 제111조 에 따라 물질안전보건시 스템 제출번호가 포함된 MSDS를 보유하여야 하 나, 수질실험실 일부 약 품의 MSDS 제출번호 부 재 등 최신화 필요	MSDS 최신화	회보불요