

☸☸☸ ◎호기 발전정지 조사결과 보고

1. 조사 개요

- (조사배경) 2024. 1. 2.(화) 10:42경 ☸☸☸ 원자력발전소 ◎호기의 발전 정지 발생
- (조사목적) 발생 사안 전반에 대한 사실관계 파악 등을 통한 사고 원인 규명 등
- (조사대상) ☸☸☸1사업소 대리 ★★★★★ 등 총 13명

2. 조사 결과

가. 주기 예방점검 수행 절차 위반 및 계획·운영·관리 부적정

- ☸☸☸◎사업소 ★★★★★ 등 5명은 전기설비 주기 예방점검을 시행·관리함에 있어 관련 절차 미준수, 지휘·감독 소홀 등으로 「취업규칙」을 위반하였음
- ☸☸☸◎사업소 ★★★★★은 주기 예방점검 수행 절차를 미준수하여 ☸☸☸ ◎호기 발전 정지, 회사 이미지 손상, 사손을 초래하였음
- ☸☸☸◎사업소 ♡♡♡, ■■■, ◆◆◆, ☆☆☆은 주기 예방점검 계획·운영·관리에 미흡하였음

나. 안전보건교육 및 인적오류예방교육 시행 소홀

- ☸☸☸◎사업소 ▤▤▤은 전입 직원에 대해 2시간 이상의 작업내용 변경 시 교육을 시행을 누락하는 등 안전보건교육 시행에 일부 소홀하였음
- ☸☸☸◎사업소는 인적오류 예방 교육을 시행함에 있어 불참 직원에 대한 추가 교육을 누락하는 등 인적오류예방교육 시행에 미흡하였음

다. 개선 필요 사항

- 사업소 내 인사 발령에 대한 주관 부서 관리 부재 ⇒ 관리 방안 마련(규정 개정)
- 국외 전입 직원에 대한 안전화 지급 주체 불명확 ⇒ 안전보호구 지급 의무화(절차서 개정)
- 절차서 점검 주기와 실제 점검 주기 상이 등 ⇒ 운영상 미비점 보완(절차서 개정)

3. 조치 요구사항

○ 지적 사항 총괄

(단위 : 건, 명, 천 원)

총 건수	처분요구 총괄											신분상 조치인원					재정상 조치금액
	모 범	변 상	징 계	시 정	주 의	개 선	권 고	통 보	고 발	현지 조치	기 타	계	징 계	경 고	주 의	기 타	
11	-	-	2	3	1	3	2	-	-	-	-	6	5	-	1	-	-

○ 처분요구사항 일람표

순번	대상부서 (대상자)	처분요구 종 류	일련 번호	제 목	금액 (인원)
1	☞☞☞☞ 사업소, △△△△처	징계·권고	2024- 01-001	• 주기 예방점검 수행 절차 위반에 따른 발진 정지 초래	(1)
2	☞☞☞☞ 사업소	권고	2024- 01-002	• 시공 적정성 확인 요구	
3	☞☞☞☞ 사업소	주의	2024- 02-001	• 안전보건교육 시행 소홀 및 관리 미흡	(1)
4	△△△△처	개선	2024- 02-002	• 소내 인사발령 지연 관련 개선방안 마련	
5	◆◆◆◆처	개선	2024- 03-002	• 안전보호구 지급 의무화를 위한 절차서 개정 필요	
6	☞☞☞☞ 사업소	징계·시정	2024- 03-001	• 주기에방점검 계획·운영·관리 부적정	(4)
7	☞☞☞☞ 사업소, ○○○○○처	시정	2024- 04-002	• 인적오류예방교육 시행 미흡 및 관리 소홀	
8	☞☞☞☞ 사업소	개선	2024- 05-002	• 전기설비 주기 예방점검 절차서 개정	