

통보(모범사례)

【22】

제 목 발전설비 취약개소 적극 발굴·개선으로 설비 신뢰도 제고

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡실

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡실

내 용

㉠ 본부 ㉡실은 설비용량 x,xxxMW 석탄발전소의 고장·정지 지표를 담당하면서 발전설비의 신뢰도 확보를 위하여 적극 노력하고 있다.

또한 ㉡실은 잠재적 위험요인을 발굴·개선하고 설비 신뢰도를 제고하는 업무에 본부 직원과 협력사의 적극적인 동참을 독려하고자 20xx년부터 “발전설비 지뢰(부적정사례)찾기 대회”를 기획하여 매년 시행하고 있다.

최근 x년간 발전설비 지뢰찾기 내용을 살펴보면 20xx년도에는 복수기 튜브 누설개소 신속 복구로 터빈 손상 방지, 밸브 도면과 현장 불일치 개선으로 오조작에 의한 인적 실수 예방 및 복수계통 운전 절차를 재검토로 이상진동에 따른 설비손상을 방지 등 xx건의 잠재적 취약 개소를 발굴 개선하였다.

또한, 20xx년도에는 보일러 재열증기 온도조절 밸브 구조 개선으로 안정성 확보, Cooler 정비 방법 개선으로 막힘 감소 및 정비시간 절감, 급수 계통 블레더 손상 방지로 교체 비용 절감 등 xx건을 발굴하였으며, 20xx년도에는 운탄설비 개선·보강으로 주변 지역 소음 민원해소, 열전대 개선품 교체로 고위험 작업 위험 저감, 스위치야드 배전선로 개선으로 대형화재 예방 등 xx건의 취약 개소를

발굴하여 개선하였다.

그 결과 ㉔ 본부는 20xx년 이후 감사일 현재까지 한 건의 설비 고장에 따른 정지 없이 안정적인 발전소 운영 및 전력공급에 기여하고 있다.

조치할 사항

㉔ 본부장은

발전설비 지뢰찾기 대회 시행 등으로 잠재적 위험 요인과 취약 개소를 적극 발굴·개선하여 안정적 발전소 운영에 기여한 사례를 널리 전파하고, 관련 부서에 대해 인센티브를 부여하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. [통보]