

□ 현지조치 - 측정장비 관리 소홀

부 서 명		지 적 사 항	처분요구
○○○○○ 지역본부	◇ ◇ ◇ ◇ 부	• 공사 「측정 및 시험장비 관리 기술표준(KOGAS-GSD-0109)」에 의거, 보수 담당 부서는 측정장비 이상 발생시 자체 보수가 가능한 경우에는 필요한 자재 및 부품을 구입하여 보수하여야 함 • 2024. 5. 7. 점검 결과, ◇◇◇◇부는 사옥 지하 1층 전기실에 설치되어 있는 산소농도 경보시스템을 작동 불량상태로 방치하는 등 관리에 소홀하였음	현지조치