

일련번호	△△△-5
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
 랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
 기 바랍니다.

2022. 05. 27.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : CCTV 설치·운영 안내판 노후 시트지 교체 필요

(현 황)
○ 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능 이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등 을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△(△△분소)에서는 △△야영장 내 탐방객 안전사고 예방 및 원활한 야영장 운영을 위해 CCTV를 설치·운영 중에 있으나, CCTV 설치 안내판의 시트지가 노후로 인해 미관을 저해하고 있는 실정으로 교체가 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - CCTV 설치·운영 안내판 노후 시트지 교체 필요