

일련번호	△△△-18
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 18.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△△△	2022	현지조치	-	-


제 목 : 위험물 저장소 내 소화기 교체

(현황)
○ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별표 1의 4에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하도록 하여야한다.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△에서는 위험물 보관소 내 화재 초동 진화를 위해 소화기를 2개소 운영 중이나, 2020년 이후 점검 기록이 없는 것으로 확인되어 소화기 교체 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 소화기 교체