

일련번호	△△△△△△-12
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2022년도 종합감사시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 24.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : 체험학습관 옥상 출입문 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△은 탐방서비스 제공을 위해 △△△ 체험학습관을 운영 중에 있으나, 체험학습관 옥상 전망대로 통하는 출입문이 파손 되어 있어

미관을 저해하는 실정으로 정비가 필요함

- 현황사진



파손된 출입문 현황

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△】

- 파손된 출입문 정비 필요