

일련번호	△△△△△△-1
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2022년도 종합감사시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 24.

국립공월공단 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 안내표지 부착 및 소화기 보관함에 소화기 정위치 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△은 위급상황을 대비해 △△△ 내 소화기를 배치·관리 중에 있으나 소화기 안내표시가 미부착 및 보관함에 소화기 정위치 필요.

- 현황사진



소화기 안내표지 미부착 현황



보관함 내 소화기 미비치 현황

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△】

- 소화기 안내표지 부착 및 보관함에 소화기 정위치 필요