

한국가스공사 상임감사위원

주의요구

일련번호 제22-공급종합-09호

제목 천연가스체험관 안전성평가 미 실시

소관부서 ■■■■본부 ■■■■본부

조치부서 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

■■■■본부 〰〰부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 가스 공급시설의 안전유지 및 안전성 평가 업무를 담당하며 안전성 평가계획 수립, 평가팀 구성, 평가 시행, 개선대책 수립, 개선조치 및 안전성 평가 프로그램의 사후관리 등 전 과정을 주관하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의 「KOGAS-SP-6102 설비 안전성평가 절차서(이하“절차서”)」에 따르면 안전성평가의 목적은 한국가스공사 내 시설(가스설비 및 그 부속설비, 건축물 등) 운영 및 설치, 변경, 신규 장비의 도입 시 잠재된 위험을 체계적으로 평가 및 확인하고, 대책을 수립·시행함으로써 위험을 안전한 수준으로 경감하거나 제거하기 위함으로 정의하고 있다.

또한 절차서 6.2 안전성 평가대상에는 가스과학관, 홍보관 등 관람시설을 평가대상으로 분류되어 있고 설비의 최초 신규 설치 시 1회, 재평가 주기는 5년

에 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하고 있으며, [별첨2] 안전성 평가 적용에 따라 안전성 분석은 사고예상 질문 분석기법 What-If Analysis를 적용하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞☞부는 천연가스체험관(이하 “체험관”)이 안전성평가 대상임을 본 감사에서 지적하기 전까지 인지하지 못하였으며 2017. 1. 13. 준공시점부터 2022. 5월 까지 안전성평가를 시행하지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□본부 ☞☞부는 안전성평가는 가스설비 및 그 부속설비가 대상이고 위험성평가는 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 등 사람이 대상이기 때문에 체험관은 위험성평가 대상으로 인지하여 위험성평가만 실시하였고, 절차서 제·개정시 체험관을 안전성평가 대상에서 제외할 것을 요청하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 절차서의 안전성평가 대상은 체험관 준공 이전 시점 “EHSQP-0510 안전성평가 절차서(2007. 12. 27.)”부터 현재까지 계속 유지되었던 사항을 미루어 볼때, 담당자는 평소 업무 수행중에 절차서 확인 및 검토를 통하여 평가대상 여부를 확인하여 안전성평가 실시하였어야 했고 필요시 문서 제·개정을 의견 ㉔㉔을 하였어야 함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은 천연가스체험관의 안전성평가 업무를 소홀히 한 담당자에 주의

조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자-주의]

■■■■본부 ☞☞부 차장 HHH (현 ▼▼▼▼처 □○□○부)