

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제22-생산종합-17호

제 목 예방점검정비 공량설계 불합리

소관부서 ○○○○○처

조치부서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 생산설비 정비계획을 관리하는 부서로서, 매년 한국VVVV공사(이하 ‘VV공사’라 한다)와 수의계약으로 체결하는 「천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역」(이하 “경상정비공사”라 한다)의 설계 및 준공업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

경상정비공사의 「생산설비 계약특수조건」 제18조(공사비 산정 및 지불기준) 2항 라호에 따르면 생산기지 운영여건(계획정지설비, 운휴설비)에 따라 설비가 30일 이상 완전정지(정기점검정비 제외)되어 예방점검 정비가 불필요한 경우, 계획정지설비 또는 운휴설비의 지정내역을 VV공사에게 통보하고 해당비용을 정산하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

각 기지본부는 30일 이상 운전이 정지된 설비를 운휴 또는 계획정지설비로 지정하고 그 기간 동안 발생한 예방점검 미시행 금액을 준공시 정산하고 있으나,

경상정비공사 계약특수조건 18조에 의거하여 정기점검 대상설비는 계획정지대상에서 제외하고 있다.

그러나 【표 1】 2021년 ○○○○본부 기계분야 정기점검 현황을 살펴보면 정기점검 기간이 30일 이상 소요되는 설비는 중·대형 기기이며, 해당기기의 주·월간 예방점검 항목은 주로 설비운전 상태를 확인하는 내용으로 구성되어있다.

【표 1】 2021년 ○○○○본부 기계분야 정기점검 현황

번호	설비명	Tag No.	정비기간
1	저압LNG펌프	P-207B	04. 14. ~ 06. 02.
		P-209B	07. 01. ~ 08. 26.
2	증발가스압축기	C-401C	05. 26. ~ 09. 10.
3	고압LNG펌프	P-301D	08. 05. ~ 10. 01.
		P-301E	09. 30. ~ 10. 29.
		P-301J	06. 15. ~ 08. 02.
		P-301G	07. 06. ~ 09. 17.
4	해수식기화기	V-401A	05. 17. ~ 06. 21.
		V-401B	06. 22. ~ 07. 20.
5	해수취수설비 Traveling Screen	TS-671B	07. 06. ~ 08. 14.
		TS-671C	09. 02. ~ 10. 26.
		RBS-661A	04. 19. ~ 07. 21.
		RBS-671B	06. 07. ~ 08. 14.
		RBS-671C	09. 02. ~ 10. 26.
6	기화해수펌프	P-671B	05. 06. ~ 07. 30.
		P-671C	08. 26. ~ 11. 15.
7	공기압축기	C-621A	06. 07. ~ 09. 16.
		C-621B	10. 01. ~ 11. 30.
8	소화해수펌프	P-661A	03. 29. ~ 06. 04.
9	소화용수펌프	P-662A	03. 16. ~ 04. 23.

※출처: 2021년 ○○○○본부 경상정비공사 준공내역서

이러한 조건에서 √√공사는 정기점검이 진행 중인 중·대형 기기의 주·월간 예방점검정비를 이행할 수 없음에도 불구하고 계약특수조건으로 인해 각 기지본부는 예방점검 미이행 금액을 제외하여 정산하지 못하고 계약 시 확정된 금액을 지급해야하는 실정이다.

따라서 연간 정기점검 대상설비 수량이 사전에 확정되는 점을 고려하면, 중·대형 기기의 정기점검으로 발생하는 예방점검 수행불가 기간과 수량을 계약 공량에서 제외하거나, 계획정지 대상설비에 정기점검이 예정된 중대형 기기를 포함하여 예방점검 실적에 따른 금액을 정산하도록 조치하는 것이 타당하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 □□□□부는 정기점검 대상설비의 예방점검정비 제외 필요성에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은 중대형 기기의 정기점검 대상수량 및 기간이 예방점검 원가에서 제외되도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

[관련부서]

○○본부 ○○○○처 □□□□부 (통보)