

1. 현지조치사항 명세

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	해외사업 업무규정 준수	‘해외사업 업무규정’상 □□□지사장은 분기별 근태기록부를 해외사업 주관부서장에게 제출해야 하며, 파견 시 착임보고를 수행해야 하나 '25년에 한 건도 제출하지 않음	근태기록부 제출 철저 및 착임보고 수행	회보불요
2	부서 OTP 및 현금 등 보관용 금고 확보	자금관리규정상 인터넷뱅킹 이체수단은 금고 등 안전한 용기에 보관해야 하나, 지사 내 별도 금고 부재	이체수단, 현금 등 보관용 금고 구비	회보불요
3	기념품 수불대장 미흡	기념품 수불대장 관리 없이 기념품 구매, 지급 중	기념품 수불대장 관리	회보불요
4	★★★ SWNM 용역 준공검사 시 결과물 관리 철저	상황실 설치 기자재 최종 수량 및 S/W 동작상태 점검 철저	용역 결과물 관리 철저	회보불요
5	기념품 수불대장 미흡	기념품 수불대장 관리 없이 기념품 구매, 지급 중	기념품 수불대장 관리	회보불요
6	재무모델 분석 철저	실시협약과 재무모델상 공급물량 일부 상이	재무모델에 실시협약 명확히 반영	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
7	법인신용카드 명의 변경	CEO, COO의 명의로 2개의 법인신용카드를 사용중이나 전임 CEO의 명의를 유지 중	현 CEO명의로 법인신용카드 변경	회보불요
8	회의비 지출 정산에 관한 사항	지출목적, 증빙정보 미흡	국내 정산기준을 참고하여 개선	회보불요
9	SPC 사규 관리에 관한 사항	재무제표 승인 권한에 대해 정관 - 주주협약 충돌	규정개정을 통해 모순사항 해소	회보불요
10	댐 좌안사면 작업자 안전대책 미흡	댐 좌안사면 경사부 안정화 조치 시행 미흡	안전대책 수립	회보불요
11	발전소 부지 사면 시공관리 미흡	발전소 부지 사면 시공관리 미흡	시공관리 철저	회보불요
12	목자판 관리 미흡	***** Dam 상류 목자판 교체 필요	목자판 교체	회보불요
13	공정관리 미흡	◆◆◆ 정부로 제출(25.3월)한 예정공정과 실지감사시 확인한 공정 비교결과, 일부공종 지연 중	상업발전 개시일 준수를 위한 공정관리 철저	회보불요