

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇ (◇◇◇◇◇)	처분요구일자	2017.1.11.	회신기일	2017.2.10.

◇◇◇◇◇◇◇

(행정상 시정)

제 목 화재경보수신기 관리 부적정

관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇◇

내 용

1. 현황

- 건축물에는 화재가 발생한 경우 경보를 울리거나 소방서 등에 통보하는 화재 경보기를 의무적으로 설치하도록 하고 있으며, 화재경보기는 항상 가동되고 있어야 불시에 발생하는 화재로부터 신속한 대피 및 진압을 시행할 수 있음

2. 지적내용

- ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇에서는 화재감지정보를 수신하는 P형1급수신기가 설치되어 있으나, 통신랙박스를 수신기 전면에 밀착배치하여 가동여부, 전압 적정여부, 오작동 여부 등을 확인하기 어렵게 관리하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇◇】
 - 화재를 신속히 확인·대처할 수 있게 실내공간을 구성