

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△사무소 (□□□□부)	처분요구일자	2016. 5. 20.	회신기일	2016. 6. 19.

□□□□부 (신분상 주의)

제 목 2015년 재해위험지구 정비공사의 1건 설계 검토 소홀
관 계 기 관 □□□□부, △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 (공사 현황)

공 종	단가 (원)	밴딩비(순공사비)		비고
		수량	금액	
2015 훼손탐방로 정비공사	700	766kg	536,200	
2015 재해위험지구 정비공사	700	1,534.26kg	1,073,982	

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산 되지 않도록 하여야 하며,
 - 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며
 - 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함.
- △△△△국립공원사무소는 2015년 재해위험지구 정비공사와 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서, 각각 교량을 설치하면서 '잡철물 제작 설치품'을 반영하였음에도 불구하고, 별도의 철재 '밴딩비'를 반영하여 설계검토를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 주의(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	☒☒☒사무소	경고	10번 지적사항과 병합하여 '경고'처분
일반직 ○급	○○○	시설	△△△△사무소	주의	