

일련번호	△△△△△-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2016년도 △△△국립공원△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2016. 3. 11.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2016	현지조치	-	-

제 목 : 대피소 내 소화기 비치 부족

(현황 및 위법부당내용)

- 공단 「국립공원내 대피소 운영관리 지침(재난안전-3, 2013.09.01.)」에 따르면 탐방객의 안전사고 예방 등을 위해 제10조(게시문 부착) 제3항에서는 소화기 위치도 및 화재 시 대피요령을 부착하여 긴급상황 발생 시 신속하게 대처 하도록 하고 있음.

- △△△국립공원△△사무소 □□□대피소에서는 ○○○○ 및 ▷▷▷ 호실별로 각 2개의 소화기가 비치되어 있는 게시판을 부착하고 있음에도 실제로는 각 호실별로 1개의 소화기만 비치하고 있는 사실이 있음.

○ 현황사진



▼▼▼ 호실 내 소화기 비치 게시판 및 소화기 미비치 장소



▲▲▲ 호실 내 소화기 비치 게시판 및 소화기 미비치 장소

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원△△사무소】
 - 소화기 추가 비치