

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-48	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	시정, 권고		
관 계 부 서	●●●●처(○○○○팀), ◆◆◆◆처(◆◆◆◆팀), ■ ■ ■ ■ 처(■ ■ ■ ■ 팀)		
제 목	화재안전사고예방에 관한 사항		

지 적 내 용

공사는 공항운영자로서 공항 내 화재사고발생에 대비하여 화재안전사고 예방환경을 조성하고 화재 시 인명 및 재산 피해가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해야 한다.

화재안전사고예방을 위하여 직제규정시행세칙 및 공항 비상계획, 표준 운영절차서 등에 부서별 담당업무와 절차가 지정되어 있으며 부서별 업무 분장은 아래와 같다.

부서명	담당업무	관련근거
●●●●처 (○○○○팀)	·공항 구조소방 및 소방안전관리 계획수립, 시행 ·화재예방활동, 소방안전지도 등	직제규정시행세칙
◆◆◆◆처 (◆◆◆◆팀)	·여객터미널, 탑승동 소방 (소화기 관리 등)	직제규정시행세칙
■ ■ ■ ■ 처 (■ ■ ■ ■ 팀)	·화재 등 비상상황 시 여객대피 지원	표준운영절차서 공항 비상계획 화재사고 현장조치 행동매뉴얼

따라서, 담당업무별 소관 부서에서는 화재안전사고예방을 위하여 화재 예방활동 및 점검 등을 통해 화재 시 취약한 부분을 발굴·개선하여 공항 내 화재 시 인명 및 재산피해가 최소화 되도록 노력하여야 한다.

이를 위해 담당부서에서는 소관 업무별로 화재예방활동업무를 시행하고 있으나, 화재안전사고 예방환경을 점검한 결과 일부 화재사고에 취약한 부분이 적출되었으며 그 결과는 아래와 같다.

점검분야	점검결과(취약사항)	예상 문제점
시설/장비	실외흡연구역 소화진압장비 미 비치	화재 초기대응 불가
	○○○○○ ○○○에 여객구호용품 및 피난 안내도 미 설치	화재유독가스로 인한 인명사고 위험증가, 대피안내 어려움
	○○○○○ ○○○등 현장 근무지에 대피안내 직원 방독면 및 대피안내장비 미 비치	
직원교육	대피안내직원 공기호흡기 사용교육 미 시행	공기호흡기 사용곤란
소화기위치 안내표지	·안내표지 부착위치가 낮아 여객, 부가시설물 등에 가려져 소화기 위치 식별 곤란 ·기둥에 부착된 안내표지는 측면, 후면에서 보이지 않아 소화기 위치 식별 곤란	화재 초기대응 지연
점검 후 사후조치 등	소방안전점검결과를 위반업체에만 통보하고 위반 업체를 관리감독하는 부서에는 미 통보	동일 지적사항 재발 등 점검 실효성 저하

이로 인해, 공항 내 화재 시 신속한 초기 대응이 어려운 상황이며, 여객이 안전하게 대피할 수 있는 여건이 조성되어 있지 않을 뿐만 아니라 대피안내 직원도 아무런 보호 장비나 안내장비도 없이 대피안내 업무를 수행해야 하는 상황으로 인명 및 재산피해를 예방하기 어려운 실정이다.

조치할 사항

① 사장(●●●●처장)은 화재 시 여객대피안내직원이 현장에 비치된 공기호흡기를 사용할 수 있도록 주기적 교육방안을 마련하시고 (권고), 관련 부서와 협의하여 ○○○○○ ○○○에 구호용품 비치나 피난안내도를 설치하는 등 화재 시 여객이 신속하고 안전하게 대피할 수 있는 환경을 마련하시기 바랍니다. (권고) 또한, 매월 시행하는 소방안전점검 결과를 업체관리 감독부서에도 전달해 동일한 위반

사례가 재발하지 않도록 소방안전점검 실효성을 제고하시기 바랍니다. **(시정)**

② 사장(◆◆◆◆처장)은 소화기 위치안내표지를 주변 장애물과의 간섭사항이 발생하지 않도록 사람 키 높이 이상으로 부착하거나 안내표지가 부착되는 구조물 특성을 고려하여 여러 방향에서 볼 수 있도록 입체형 안내표지나 원형 띠 형태의 안내표지를 설치하는 등 안내표지 시인성 개선방안을 마련하시기 바라며 **(권고)**, 실외흡연구역에 소화기, 방화수 등 소화진압장비를 비치해 화재 시 바로 사용할 수 있도록 하시기 바랍니다. **(권고)**

③ 사장(■ ■ ■ ■ 처장)은 ●●●●처와 협의하여 여객대피안내업무 직원이 공기호흡기 사용교육을 정기적으로 받도록 하시고 **(시정)**, ○○○○○ 등 현장 근무지에 여객대피안내 직원이 사용할 수 있는 방독면과 대피안내유도봉 등의 장비를 비치하여 화재 등 비상상황 시 사용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **(권고)**