

시 정 요 구

제 목 신축 행정동의 승강기 설치제외에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 S사와 "울산비축기지 지하화 건설공사 계약(2016.1.1.)"을 체결하여 저장용량 1,030만배럴의 지하공동을 신설(굴착량 : 189만 m^3)하고 출하펌프 및 배관 등의 설치, 전력공급을 위한 수변전설비, 건축물 신축 및 조경 등을 추진하고 있다.

특히, 동 공사로 신축하는 행정건물에 대해 【표-1】 과 같이 지하1층, 지상3층 (연면적 2,553 m^2)의 건물에 장애인 및 노약자 편의를 위한 경사로(미끄럼 방지 마감), 전용주차구역 등을 설치하고 추가로 승강기도 설치토록 계약내역에 반영하였다.

【 표-1. 신축 행정동 층별 배치 】

구 분		주용도
행정동	지상3층	대회의실, 문서보관실, 노조사무실 등
	지상2층	시설팀, 관리팀, 지사장실, 도면실, 교환실 등
	지상1층	안전팀, 운영팀, 통제실, 소회의실, 방호상황실
	지하1층	기계실, 세탁실, 탈의실, 샤워실

그러나, 「건축법」 제64조(승강기)에서는 6층 이상으로서 연면적이 2천제곱미터 이상인 건축물을 건축하려면 승강기를 설치하여야 한다고 규정되어 있으므로 지상 3층인 신축 행정동은 관련법령에 따른 승강기 설치대상에는 해당되지 않는 것을 확인하였다.

또한, 【표-2】와 같이 유사한 규모의 행정동을 보유한 타지사(갑, 을 등)의 경우에도 행정동에 승강기가 설치되어 있지 않은 실정이었다.

【 표-2. 타 비촉지사 행정동 현황 】

구분	‘갑’	‘을’	‘병’	‘정’(기존)	‘정’(신축예정)
층수	지하1층 지상3층	지하1층 지상3층	지하1층 지상3층	지하1층 지상3층	지하1층 지상3층
연면적(㎡)	2,628	1,794	1,660	2,150	2,553
승강기 설치여부	미설치	미설치	미설치	미설치	설치예정

- * ‘을’지사 : 행정동과 통제실이 별도의 건물로 분리되어 있음
 * ‘병’지사 : 2006년 행정동과 통제실 통합으로 지상 1층 증축

따라서, 건축공사의 설계내역에 반영된 승강기 설치는 제외하고 설치에 필요한 비용은 감액함이 타당할 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장(○○○○○건설출장소장)은 신축 행정동의 승강기는 관련 법령 등을 고려하여 시공대상에서 제외하고 해당비용(46,250천원)은 계약변경을 통해 감액하시기 바랍니다.