

시정 및 주의요구

제 목 건축물 하자검사 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ****처, ○○본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

조 치 부 서(기관) ****처, ○○본부, ●●본부, ◇◇◇◇원

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임 기간)에 따라 공사(工事) 도급계약의 준공검사 후 하자담보책임기간을 정하여 공사 내역에 대한 하자보수를 실시하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「공사 및 용역(기술) 계약 세부기준」 제64조(하자검사)¹⁾에 따르면 계약부서의 장은 매년도 초 당해 연도 하자담보책임기간 중이거나 기간이 만료되는 건축물을 시설 관리부서의 장에게 통보하도록 되어 있다.

그리고 시설관리부서의 장은 하자담보책임기간 내 6개월에 1회 이상 정기 하자검사를 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 이내에 최종 하자검사를 수행하도록 되어 있다.

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사), 기획재정부 계약예규 「공사계약 일반조건」 제35조(하자검사)를 반영하여 공사가 정한 기준임.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 최근 3년 간 계약부서가 하자담보책임기간을 통보하였는지, 시설관리부서의 건축물 하자검사를 수행하였는지 조사한 결과 [표]와 같이 계약부서는 시설관리부서에 하자담보책임기간이 만료되지 않은 건축물을 통보하지 않았고, ○○본부를 제외한 시설관리부서는 하자검사를 수행하지 않았다.

[표] 하자검사 업무 수행 내역(20XX. X월 이후)

구분	기관(부서)명		수행 여부
[계약부서] 하자담보책임기간 통보	****처	GGGG팀, EEEE팀	미수행
[시설관리부서] 정기·최종 하자검사 수행	****처	FF팀	”
	○○본부	HH처 HH부	수행
	◎◎본부	”	미수행
	●●본부	”	”
	◇◇◇◇원	JJJJ실	”

관련부서(기관) 의견 계약부서와 시설관리부서는 감사결과를 수용하면서 하자담보 책임기간 통보 및 건축물 하자검사 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

****처장, ◎◎본부장, ●●본부장, ◇◇◇◇원장은

하자담보책임기간이 만료되지 않은 건축물의 하자검사 업무를 수행하시기 바랍니다.
(시정)

****처장은

앞으로 매년 초 하자담보책임기간이 만료되지 않은 건축물을 시설관리부서에 통보하고
하자검사 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

****처장, ◎◎본부장, ●●본부장, ◇◇◇◇원장은

하자검사 업무²⁾를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

2) ●●본부는 감사기간 중 감사실 의견에 따라 정기 하자검사를 수행 완료함.