

개선요구 및 통보

제 목 CCTV 시스템 관리 불합리

소 관 부 서(기관) ★★본부

조 치 부 서(기관) ★★본부

내 용

1. 업무 개요

★★본부는 국가중요시설로서 시설 내 무단침입 및 화재 등의 사고 예방과 비상상황 발생 시 신속한 대처를 위하여 CCTV 시스템¹⁾(이하 “CCTV”라 한다)을 설치하여 보안 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

CCTV는 영상 등을 촬영·전송하여 감시, 탐지, 출입통제 등 시설 경비 및 보안업무를 보조하는 장비로서 공사(公社) 「CCTV 운영방침」²⁾에 따르면 보안업무 담당 부서³⁾는 CCTV 화상 정보의 정확성 및 최신성을 유지하여야 하고, CCTV의 정상작동 여부를 주 1회 이상 점검하여 결과를 기록 관리하도록 되어 있다.

따라서 보안업무 담당 부서는 CCTV를 주기적으로 점검·관리하여 보안·감시 구역의 출입 인원과 차량 등의 식별을 가능하게 하고, 보안사고 발생 여부 등을 실시간으로 파악하여 효과적인 대응을 할 수 있도록 최적의 감시상태를 유지하여야 한다.

1) 정지 또는 이동하는 사물의 영상을 특정한 목적으로 특정인에게 전달하는 카메라, 영상전송장비, 저장서버 등의 시스템

2) 관련 문서 : ▲▲▲▲실-XXXX(201X.XX.XX.) 「CCTV 운영방침 보완(시달)」

3) 해당 CCTV 장비 보유기관의 보안업무 담당 부서

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 ★★본부 중앙통제실의 CCTV 운영실태를 확인한 결과 [표]와 같이 정문 출입구와 □□□의 CCTV 영상이 저해상도로 저장되거나 촬영되고 있어 감시대상의 명확한 식별이 어려웠다.

[표] ★★본부 보안·감시 구역 CCTV 점검 결과

보안·감시 구역	현황 및 문제점	조치 필요사항
정문 출입구	상시 모니터링은 고해상도로 실시하고 있으나 녹화영상은 저해상도로 저장하고 있어 녹화자료 확인 시 출입자 및 차량번호 등이 뚜렷하지 않음.	고해상도의 CCTV 녹화영상 보관 필요
□□□	저화소의 CCTV가 설치되어 있어 고해상도 촬영이 불가능에 따라 사람 및 물체의 구체적인 특성 파악이 어렵고 야간 감시 기능이 떨어짐.	현장상황에 대한 명확한 식별이 가능하도록 고해상도 CCTV로 교체

그 결과 CCTV를 통한 보안·감시 구역의 실시간 탐지, 사고 시 신속한 대응 및 사후 확인 등이 어려워 보안업무에 지장을 초래할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ★★본부 찰찰처는 감사결과를 수용하면서 정문 CCTV의 녹화영상 화질을 고해상도로 전환하고, □□□의 아날로그 CCTV를 디지털 CCTV로 교체하여 보안을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★본부장은

정문 출입자 및 출입차량 등의 식별이 가능하도록 CCTV 녹화영상을 고해상도로 변경하여 저장하시고(개선)

□□□의 현장 상황 파악 및 비상 시 원활한 대처가 가능하도록 CCTV 등을 보완하시기 바랍니다.(통보)