

시정요구

제 목 소방계획 수립 부적정

소 관 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) 각 기관은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “「소방시설법」”이라 한다) 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리)에 따라 매년 소방계획서를 작성하고 있다.

2. 판단 기준

「소방시설법 시행령」 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)에 따르면 소방계획서에는 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반현황, 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책 등을 포함한 13가지 항목¹⁾을 포함하도록 하고 있다.

- 1) 1. 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적·용도 및 수용인원 등 일반 현황
2. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설·방화시설(防火施設), 전기시설·가스시설 및 위험물시설의 현황
3. 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책
4. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획
5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 장애인 및 노약자의 피난계획 등을 포함한 피난계획
6. 방화구획, 제연구획, 건축물의 내부 마감재료(불연재료·준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용현황과 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획
7. 법 제22조에 따른 소방훈련 및 교육에 관한 계획
8. 법 제22조를 적용받는 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무(장애인 및 노약자의 피난 보조 임무를 포함한다)에 관한 사항
9. 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항
10. 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항
11. 소화와 연소 방지에 관한 사항
12. 위험물의 저장·취급에 관한 사항(「위험물안전관리법」 제17조에 따라 예방규정을 정하는 제조소등은 제외한다)
13. 그 밖에 소방안전관리를 위하여 소방본부장 또는 소방서장이 소방안전관리대상물의 위치·구조·설비 또는 관리 상황 등을 고려하여 소방안전관리에 필요하여 요청하는 사항

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 각 기관의 소방계획 수립 현황을 점검한 결과 □□□□실은 20XX년도 소방계획을 수립하지 않았고²⁾, ○○본부와 ◎◎본부는 소방계획을 수립하였으나, [표]와 같이 미흡한 사항이 확인되었다.

[표] 기관별 소방계획서 수립 여부 및 미흡 현황

기관명	계획 수립 여부	미흡 사항
□□	×	· 소방계획 미수립
○○본부	○	· 소방안전관리대상물의 위치·구조 등 일반현황 중 견학편의 시설, □□□□실 구분 작성 필요 · 가스시설 중 식당사향 누락 및 위험물 시설 미작성 · 위험물의 저장·취급에 관한 사항 미작성
◎◎본부	○	· 소방시설 및 방화시설 현황 중 일부 미작성 · 피난통로 및 주요물품 보관장소 중 땀땀동, 읍읍읍읍동 누락

관련부서(기관) 의견 각 기관은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

□□□□실장은

20XX년도 소방계획을 수립하시고(시정)

○○본부장, ◎◎본부장은

앞으로 소방계획 수립 시 미흡한 사항을 반영하시기 바랍니다.(시정)

2) 실지감사일이 경과한 20XX. X. XX. 소방계획 수립