

개선요구 및 권고

제 목 전기시설 및 부대설비 운영 미흡

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 용지 제품의 원활한 생산을 위해 수배전실, 전기실 등을 포함한 전기 시설을 운영하고 있으며, 전력케이블, 배전기 등 전력공급을 위한 부대설비 유지보수를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「생산관리 규정」 제3조(작업지침 및 매뉴얼)에 따르면 단위작업별 세부작업 방법 및 요령에 관한 사항을 생산기관의 장이 작업매뉴얼¹⁾로 정하여 시행하도록 되어 있다.

또한 「생산설비정비 지침」 제5조(정비구분과 담당부서)에 따르면 생산설비의 경우 운용부서에서 자체정비가 불가능한 경우에는 보전부서에서 정비를 실시하고, 보전부서에서도 정비가 불가능한 경우에는 전문업체 등에 위탁정비를 실시할 수 있도록 되어 있다.

1) 안전관리, 생산설비의 운전, 검사방법 등

따라서 전기시설 및 부대설비의 경우에도 자체정비가 가능한 부분은 정비·점검 방법, 기록관리 등에 대한 절차를 수립하여 작업매뉴얼에 반영함으로써 체계적인 업무를 수행할 수 있도록 하고, 자체 정비·점검 등이 어려운 경우에는 외부 전문기관을 통하여 점검함으로써 전력공급 차질로 인하여 생산설비 가동이 중단되는 것을 방지할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부에서 운용하고 있는 전기시설 및 부대설비 점검내역을 확인한 결과 자체점검을 실시하고 있으나, 전기정비 작업매뉴얼에는 점검주기, 점검방법, 기록관리 방법 등에 대하여 정하지 않고 있었다.

한편 육안으로 확인할 수 없거나 위험으로 인해 접근이 어려운 부스덕트²⁾ 내부, 고전압 케이블, 전력케이블의 절연 진단 등은 관련 계측기 미보유, 기술능력 한계 등으로 인해 자체적으로 점검할 수 없기 때문에 노후 또는 손상으로 문제점이 발생하더라도 단전 등의 전기사고 발생을 예방하지 못하는 실정이다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부는 감사결과를 수용하면서 작업매뉴얼 개정을 통해 전기시설 점검·정비에 대한 내용을 반영하고, 내부 점검이 불가능 사항에 대하여는 ○○○○○공사 등 전문기관에 점검을 의뢰하여 전기사고 예방을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 부스덕트(Bus-Duct): 케이블과는 달리 알루미늄 또는 동 재질의 판으로 전류를 공급하는 것을 부스바(Bus-Bar)라고 하며, 부스바 여러 개를 연결한 부스웨이를 덕트로 덮은 시설을 부스덕트라 함.

조치할 사항

○○본부장은

자체 점검이 가능한 전기시설의 점검주기, 점검방법, 기록관리 방법 등에 대한 절차를 수립하여 전기정비 작업매뉴얼에 반영하시고(개선)

자체 점검이 불가능한 전기시설에 대하여 외부 전문기관에 점검을 의뢰하는 등 전기 사고 예방 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)