

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [11] 변전소 제초용역 설계 잘못

관 계 부 서 : 부산울산본부

조 치 부 서 : 부산울산본부

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부는 안정적인 변전소 운영을 위하여 변전설비들이 설치되어있는 위험개소 SY의 제초작업은 변전협력회사를 통해 시행하며, 그 외 개소는 청소 및 제초용역을 통해 시행하고 있다.

[표 1] 부산울산본부 제초 관련 공사 및 용역 현황

(단위: 천 원)

공사 및 용역	계약연월	공사금액
익명화	'21.12.	1,439,068
익명화	'23.12.	1,674,281
익명화	'22. 3.	106,292
익명화	'23. 3.	101,094
익명화	'24. 3.	102,604
익명화	'25. 3.	97,655

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면 공사 설계시에는 관련 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

또한 2021년도 기술기획처에서 안내한 하반기 전기부문 표준품셈 제·개정 내용 알림[품질(기술)-458('21. 7.)]에 변전소 제초작업을 위한 잠정품셈이 제정되었다.

[표 2] 변전소 제초작업[변전 2021-006]

구 분		단위	보통 인부	특별인부
제초	인력 풀뽑기 (100㎡당)	인	0.22	-
예초	배부식 기계 사용 (100㎡당)	인	0.04	0.11
약제살포	기계 (약제살포량 1,000ℓ 기준)	인	0.64	0.43
	인력 (약제살포량 100㎡당 20ℓ 기준)	인	-	0.05

3. 감사결과 확인된 문제점

부산울산본부 직할 변전협력회사에서 시행하는 제초작업의 품셈은 제정된 잠정품셈 3-26을 적용하고 있으나, 예방진단파트에서 시행하는 청소 및 제초용역에서는 잠정품셈 3-26이 아닌, 유사 토목품셈 1-2-10을 잘못 적용하여 4건의 용역비 총 41,193천 원을 과다 지급하였다.

[표 3] 변전소 제초용역 잠정품셈 미적용

(단위: 천 원)

공사명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자
'22년 부산울산본부 직할 관내 청소 및 제초용역	120,896	104,084	16,812	%  ▼(4)
'23년 부산울산본부 직할 관내 청소 및 제초용역	114,843	106,132	8,711	 (4)
'24~'25년 부산울산본부 직할 관내 청소 및 제초용역	115,761	108,010	7,751	 (4)
'24~'25년 부산울산본부 직할 관내 청소 및 제초용역	112,658	114,739	7,919	 (4)
합 계			41,193	-

관계부서 의견

부산울산본부 직할 청소 및 제초용역 담당자는 잠정품셈을 인지하지 못하여 공사비를 과다 지급하게된 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은

- ① 직할 청소 및 제초용역 설계를 잘못된 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기
바라고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련
하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	통 보 1	-	주 의 2	부산울산본부	부산울산본부