

현 지 처 분 요 구 서

2021년도 컨설팅 감사 시 지적된 사항을 아래와 같이 현지처분 요구하오니 조치하시기 바랍니다.

2021년 11월 일
안전감사팀장 김 영 회 (인)

NO. 6					
소 관	시행년도	행정상 조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
공원수련관부 (공원시설팀)	2021	주 의			

제 목: 전기(가스)시설 안전관리 부적정

1. 내 용

- 「전기설비기술기준의 판단기준」제171조(옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설) 1항에 의하면 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하도록 되어 있음.
- 「전기설비의 정비를 위한 일반 기술지침」4.2.예방정비계획의 기본요소 마항에 전원개폐기에는 개방된 상태에서 잠금장치를 설치하고, 담당자의 이름, 연락처 등의 정보가 기입된 꼬리표(Tag)를 부착하도록 되어 있음.
- 그런데도, 관문체육공원 옥외 시설물 제어 및 관리를 위해 설치된 전기시설 조작함(가로등)과 도시가스밸브 조작함(체육관) 등에 잠금장치 미설치로 안전관리를 소홀히 한 사실이 있다.

	
관문체육공원	관문실내체육관

2. 처분요구사항

- 금회에 한하여 현지시정조치 하오니, 전기(가스)조작함 등과 같은 위험시설에 잠금장치 설치 관리하여 감전사고 및 화재발생 등 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.