

일련번호	○○○○-01
수령자	○○○장

현지조치 요구서

2021년도 ○○○○○○○○○사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구 사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 03 .15.

국립공원공단 감사반장 0 0 0 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○	2021	현지조치	-	-

제 목 : 복곡진입도로 철재방호벽 도색 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음

(위법부당내용)

- ○○○분소 입구 ○○○○도로 철재방호벽의 도색이 바래 시인성이 떨어짐

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】
- ○○○○도로 철재방호벽 도색