

# 감사결과처분요구서

|                 |                                |             |            |             |                 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 일련번호            | 6                              | 감사자         | 감사실        |             | 공개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상<br>조치인원     | -                              | 재정상<br>조치방법 | -          | 재정상<br>조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할부서) | ○○○국립공원○○사무소<br>(○○○국립공원○○사무소) | 처분요구<br>일자  | 2021.8.18. | 회신<br>기일    | 2021.9.17.      |

○○○국립공원○○사무소

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 안전보건관리 소홀(안전보건 관련 안전표지 미부착 등)

관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소

내 용

## 1. 현 황

- 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착)는 “사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 한다.” 고 규정하고 있음.
- 화학물질관리법 제16조(유해화학물질의 표시 등)는 “유해화학물질을 취급하는 자는 해당 유해화학물질의 용기나 포장에 명칭, 그림문자, 신호어, 유해·위험문구 등의 사항이 포함되어 있는 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 한다.” 고 규정하고 있음.

## 2. 지적내용

- ○○○국립공원○○사무소 ○○분소는 영선창고에 인화물질(휘발유 등)을 보관하면서 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착)에 의거 안전표지를 부착 하지 않았으며, 화학물질관리법 제16조(유해화학물질의 표시 등)에 의거 휘발유 등에 명칭, 그림문자, 위험문구 등을 표시하지 않고 보관한 사실이 있음.

### 3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
  - 산업안전보건법 제37조 및 화학물질관리법 제16조의 안전조치 이행
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
  - 관련 규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련