

권 고

제 목 세안세척설비 정기점검 기준 미흡

관 계 부 서 □○지사, □▼지사, □▣지사

조 치 부 서 □○지사, □▼지사, □▣지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 공사 「시설물관리절차서」에 따라 각종 시설물에 대한 정상작동 여부 확인과 효율적인 유지관리를 위해 일상점검 등을 수행하고 있다.

한편 □○지사, □▼지사, □▣지사는 근로자에 대한 유해·위험물질 노출이 빈번한 지역에는 세안세척설비를 설치하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사, □▼지사, □▣지사는 공사 「시설물관리절차서」 6.1에 따라 지사의 「일상업무 수행지침서」(이하 “지침서”라 한다)에 주요설비에 대한 점검표(점검 주기, 항목, 결과 등을 기록)를 포함시켜 주기적으로 설비의 정상작동 여부를 점검 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○지사, □▼지사, □▣지사는 세안세척설비가 근로자 보호를 위한 주요설비인데도 지침서에 위 설비에 대한 점검표를 포함시키지 않았다.

관계부서 의견 □○지사, □▼지사, □▣지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① □○지사장은 지사 「일상업무 수행지침서」에 세안세척설비에 대한 점검표를 포함시켜 주기적으로 점검하시기 바랍니다.(권고)
- ② □▼지사장은 지사 「일상업무 수행지침서」에 세안세척설비에 대한 점검표를 포함시켜 주기적으로 점검하시기 바랍니다.(권고)
- ③ □▣지사장은 지사 「일상업무 수행지침서」에 세안세척설비에 대한 점검표를 포함시켜 주기적으로 점검하시기 바랍니다.(권고)