

우 수 업 무 사 례 11

관련부서

☐ ☒ 지사

관련자

○○○

☐ 제 목 : 유동점강하제 설비를 활용한 경유 윤활성 품질개선

1. 개 요

비축유(경유)의 장기 저장에 따른 윤활성 품질 저하현상이 발생되어 이를 개선하고자 지사 보유중인 유동점강하제 주입설비에 추가 설비없이 비축유탱크에 윤활성 향상제를 투입하여 품질개선에 기여

2. 현행 문제점

경유탱크 3기(T-101,102,103) 모두 윤활성 항목이 400 μ m에 도달하여 윤활성 개선 필요

3. 개선 내용

경유의 장기 저장에 따른 윤활성 품질 저하현상 발생으로 부적합품 우려가 있어 비축유 순환저장이 필요한 실정이나 순환저장 비용(약 3억원) 및 기간(6개월)이 과다하게 소요될 것으로 예상됨에 따라, 보유중인 유동점강하제 주입설비를 이용하여 윤활성 향상제를 투입하여 품질을 개선함

4. 기대효과

- 자체 보유한 유동점 향상제 설비를 사용하여 윤활성 품질개선을 추진함에 따라 정책대여 및 Line Mixer 설비개선 대비 비용절감 효과 높음
- 유동점강하제설비는 허가 완료된 설비이며, 동일한 제4류 2석유류로서 향후 윤활성 향상제 포함한 경유 첨가제 등 투입시 활용 가능함