

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [8] 가공지선 소선단선 예방을 통한 전력계통 안정화 기여

관 계 부 서 : 청양전력지사 송전팀

모 범 직 원 : 청양전력지사 송전팀 대리 백종윤

내 용

위 직원은 '24년 1월부터 현재까지 대전세종충남본부 청양전력지사 송전팀에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 송전설비 운영 및 유지보수 업무를 안정적으로 수행하였다. 특히, 345kV ■■■T/L 가공지선 소선 단선 및 부식 위험개소를 능동적으로 조치하여 대형 선로 고장을 예방하고 설비 신뢰성을 제고하였다.

'25년 2월 드론 정밀진단 결과, 해당 구간은 가공지선 소선 단선 및 심한 부식이 확인되어 전면 교체 대상으로 추진중이었으나, 해당 선로는 지역 내 전력수급 핵심 계통으로 당시 하계 부하 상정 및 계통 여건상 주간 연속 휴전이 불가능한 상황이었다. 또한, 가공지선 결함은 여름철 집중호우와 낙뢰 시 선로 지락 및 대형 정전 사고로 직결될 수 있는 사항으로 사고위험은 매일 높아지지만 정비는 기약 없이 지연될 상황이었다.

이에 해당 직원은 정비 지연 시 발생할 사고 파급력과 계통 안전성을 고려하여, 주간 연속 휴전 대신 계통 부하가 상대적으로 낮은 저녁 시간대 단기휴전 방안을 수립하였다. 열악한 야간작업 여건과 짧은 작업 시간에도 불구하고, 조명 설비 확보 및 안전 관리자 추가 배치 등 철저한 사전 준비를 통해 취약 구간에 대한 긴급 조치를 성공적으로 완료하였다. 이를 통해 가공지선의 기계적 강도를 복원함으로써, 향후 전면 교체 시까지 설비 안전성을 완벽히 확보하는 등 안정적인 전력 공급에 기여하였다.

[그림] 사진 증빙

|           |           |
|-----------|-----------|
| 관련 증빙 익명화 | 관련 증빙 익명화 |
| 익명화       |           |
| 관련 증빙 익명화 | 관련 증빙 익명화 |
| 익명화       |           |
| 관련 증빙 익명화 | 관련 증빙 익명화 |
| 익명화       |           |

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)