

연번 : 19

감 사 실

시 정 요 구

제 목 재난안전대응관리 부적정

부 서 명 ○○○○○○

내 용

노유자 시설인 ○○○○○○은 화재 등 재난상황에 대비한 계획을 수립하고, 지속적인 훈련과 교육을 통해 재난상황에 적극 대비하고 있다.

화재예방 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법 제21조 2(피난계획의 수립 및 시행), 동법 22조(소방훈련 등)에 의하면 특정소방시설물로 분류되는 ○○○은 피난계획이 포함된 소방안전계획에 따라 훈련 등을 실시하고, 재난대응매뉴얼을 수립하여 전 직원이 공유하도록 하여야 하며, 화재 등 재난상황 발생 시 비상구와 비상계단 사용에 장애가 없도록 상시 상태를 확인하여 장애물이 적치되어 있지 않도록 관리하여야 한다.

그러나, ○○○○○○은 소방훈련 미 참석자(45명)를 서면으로 공람하고, 재난안전 대응 매뉴얼을 게시하지 않았으며, 피난 대피 시 장애발생이 우려되는데도 비상구와 비상계단에 빨래건조대, 직원용 지압기계 등을 설치하였다.

【조치할 사항】 ○○○○○○○○은

소방훈련 미참석자에 대해서는 반드시 소집 전달교육을 실시도록 지도하고, 비상 시 대피통로인 비상구와 비상계단의 적치물에 대해 조속히 이동 조치하시기 바랍니다.(시정)