

연번 : 14

감 사 실 통 보

제 목 설계검토 공정에 관한 사항

부 서 명 ○○○○○, ○○○○○

내 용

공단은 사업목적에 따라 다양한 건축물을 건축하고 있으며, 건축물 설계 오류 및 누락방지를 위해 사옥신축실무에 관련절차를 규정하고 있다.

장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 제4조(대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준), 공단 사옥신축 실무 제3장 사옥신축 설계용역 업무에 따르면 설계 시에는 중요사항의 누락이나 오류가 발생하지 않도록 납품사항에 대해 상세히 검토, 수정하여야 한다.

그러나, ○○○○○ 신축공사 설계 반영 시 면밀한 검토가 이루어지지 않아, 장애인 및 노유자 시설에 필요한 주야간보호시설 출입문 전면 경사로가 없고, 장애인 점자 안내판이 설치되지 않아 이용자의 불편을 야기하였으며,

또한, ○○○ 건물과 맞지 않은 철골형 캐노피를 설치하거나, 방송실 및 강당의 시설물을 과다하게 설치하는 등 예산 낭비사례가 확인되었다.

【조치할 사항】 ○○○○○○은

이용자의 불편사항을 해소(주야간보호시설 전면 경사로 설치)하시고, ○○○○○○은 ○○○○ 직영시설 추가 건립 설계 시 설립목적에 맞게 장애인 시설물이 누락되거나 공종별로 과다설계 되지 않도록 지도하시기 바랍니다.(통보)